



Obr. 169 Vybavení záchodové kabiny – A) nástěnné madlo, B) sklopné madlo, C) záchodový splachovač, D) toaletní papír, E) záchodová mísa, F) toaletní záchodový kartáč, G) zásobník na tekuté mýdlo, H) odkládací police, I) odpadkový koš, J) zásobník na papírové ručníky, K) háček na oděvy, L) vypínač světla. M) zrcadlo

**Stěny hygienických zařízení a šaten musí po konstrukční stránce umožnit kotvení opěrných model v různých polohách s nosností minimálně 150 kg. Po osazení všech zařízení musí být zachován volný manipulační prostor o průměru nejméně 1500 mm. Podlaha musí být protiskluzná.**

Podle druhu zdravotního postižení upřednostňují osoby na vozíku **nástup na záchodovou mísu z pravé nebo z levé strany**. Tento požadavek je vhodné respektovat a v objektu střídavě navrhovat záchodové kabiny s umístěním wc mísy vpravo a vlevo.

Pro stavby určené **pro osoby na vozíku s asistentem**, např. se speciálními službami, prodejnami pro osoby s těžkým pohybovým postižením, je na základě § 7 odst. 1 povinnost zřizovat kabinu umožňující asistenci druhé osoby. Tuto kabinu není nutné navrhovat samostatně pro ženy a s muže, požadavek vyhlášky je splněn při jedné společné kabině, která musí být přístupna z veřejného komunikačního prostoru. Rozměry kabiny 2 200 x 2 150 mm vycházejí ze zvýšených manipulačních ploch a možností odlišných nástupů. Důležité je dispoziční uspořádání a umístění zařizovacích předmětů – záchodová mísa musí být vždy umístěna na ose stěny délky 2 200 mm. Záchodovou mísu vybavujeme vždy sklopnými madly v osové vzdálenosti 600 mm.

U staveb s jednou společnou záchodovou kabinou pro ženy a pro muže je vhodné navrhnout bezbariérovou záchodovou kabinu rozměrových parametrů 2 200 x 2 150 mm pro možnost nástupu z pravé i levé strany.

- 1 DVEŘE  
Šířka vstupu musí být nejméně 800 mm, u bytů a obytných částí staveb **nejméně 900 mm**. Dveře se musí **otevřít směrem ven** a musí být opatřeny **z vnitřní strany vodorovným madlem** ve výšce 800 až 900 mm. Zámek dveří musí být odjistitelný zvenku.
- 2 WC  
Záchodová mísa musí být osazena **v ose vzdálenosti 450 mm od boční stěny**. Mezi čelem záchodové mísy a zadní stěnou kabiny musí být **nejméně 700 mm**. Prostor okolo záchodové mísy musí umožnit čelní, diagonální nebo boční nástup. U kabin minimálních rozměrů musí být manipulační prostor umístěný proti dveřím.  
**Horní hrana sedátka záchodové mísy musí být ve výši 460 mm nad podlahou.**  
Ovládání splachovacího zařízení musí být umístěno na straně, ze které je volný přístup k záchodové míse, nejvýše 1 200 mm nad podlahou. **Splachovací zařízení** umístěné na stěně musí být v dosahu osoby sedící na záchodové míse.  
V dosahu ze záchodové mísy a to ve výšce 600 až 1 200 mm nad podlahou a také v dosahu z podlahy, a to nejvýše 150 mm nad podlahou, musí být **ovladač signalizačního systému nouzového volání**.  
Pro splachování je vhodné doplnit systém o pneumatické splachování, umístěné např. na boční stěně v dosahu ze záchodové mísy a přístupné v dosahu z vozíku. Ve veřejně přístupných prostorách musí být záchodové kabiny vybaveny systémem nouzového volání – tahové signální tlačítko nebo tlačítko s popisovým polem, které je dostupné ze záchodové mísy ve výši 600 – 1 200 mm a zároveň z úrovně podlahy nejvýše 150 mm. Volání osoby je indikováno na kontrolním modulu a alarmem na vnější straně záchodové kabiny nad dveřmi nebo vedle dveří. Stiskem tlačítka dochází k aktivaci alarmu, vydávajícího optickou a zvukovou signalizaci. Tlačítko pro zrušení alarmu je situováno vedle dveří v záchodové kabině. Systém by měl být také napojen na vrátnici, recepci apod.
- 3 UMYVADLO  
Umyvadlo musí být opatřeno stojánkovou výtokovou baterií s pákovým ovládáním. **Umyvadlo musí umožnit podjezd osoby na vozíku (spec. sifon)**, jeho horní hrana musí být **ve výšce 800 mm**. V záchodových kabinách minimálních rozměrů je nutno použít pouze malé umyvátko. Vybavení u umyvadla, včetně vodovodní baterie by mělo mít osazenou ovládací část nejdále 300 mm od přední hrany umyvadla - tj **prodlouženou páku baterie**.

MADLA

Po obou stranách záchodové mísy musí být madla ve vzájemné vzdálenosti 600 mm a ve výši 800 mm nad podlahou. U záchodové mísy s přístupem jen z jedné strany musí být madlo na straně přístupu sklopné a záchodovou mísu musí přesahovat o 100 mm; madlo na opačné straně záchodové mísy musí být pevné a záchodovou mísu musí přesahovat o 200 mm. U záchodové mísy s přístupem z obou stran, musí být obě madla sklopná a obě musí přesahovat záchodovou mísu o 100 mm. Vedle umyvadla musí být alespoň jedno svislé madlo délky nejméně 500 mm.

## DALŠÍ VYBAVENÍ

Vybavení záchodové kabiny musí být umístěno ve vhodných dosahových vzdálenostech. V dosahu ze záchodové mísy musí být umístěn **toaletní papír ve výšce 600 – 700 mm nad podlahou**. Tento papír lze umístit pod madlem (u sklopných madel) nebo na boční stěně. Poblíž umyvadla ve výšce 850 mm by měla být odkládací police rozměrů 200 x 400 mm. Všechno další vybavení – zásobník tekutého mýdla, zásobník na papírové ručníky, sušák na ruce, pneumatické vzdálené splachování apod. musí být umístěny **v rozmezí 800 – 1 000 (1 200) mm**. U pevného **zrcadla** musí být spodní hrana ve výši maximálně 900 mm nad podlahou a horní hrana ve výši minimálně 1 800 mm nad podlahou. Sklopné zrcadlo nesmí mít ovládací páku vystupující do prostoru. Pokud je v kabině nebo v oddělení WC další zrcadlo, spodní hrana by měla být nejvýše 600 mm nad zemí.

**Veřejné WC - háček na oděvy.**

Č. ZAKÁZKY:		NÁZEV ZAKÁZKY:				PROJEKTANT:	
24-359		Budova zázemí fotbalového hřiště FK Bospor Bohumín				CUBESPACE	
NÁZEV VÝKRESU:						CUBESPACE s.r.o.   <a href="http://www.cubespace.eu">www.cubespace.eu</a> Adresa: Čermakova 2085/24   100 00   Praha 10 Sídlo společnosti: Na Moráni 1750/4   128 00   Praha 2 Tel.: +420 733 353 718   E-mail: <a href="mailto:info@cubespace.eu">info@cubespace.eu</a> IČO: 27886794   DIČ: CZ27886794	
ŘEŠENÍ PŘÍSTUPNOSTI STAVBY - Bezbariérové WC							
Č. VÝKRESU:		VERZE:	DATUM:	STUPEŇ PROJEKTU:	MĚŘÍTKO:	FORMÁT:	VYPRACOVAL:
D.1.1.3.b		v01	07.11.2025	DPS		A3 (2x A4)	CUBESPACE s.r.o.