



V dokumentaci jsou použity prvky typu např. VÝROBEK nebo ekvivalentní, splňující požadované technické a estetické parametry.

Podle § 89 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ): Odkaz na určitou značku, původ, zdroj, výrobní postup nebo obchodní označení je přípustný jen tehdy, není-li možné zakázky dostatečně přesně a srozumitelně popsat jiným způsobem, a musí být doplněn slovy NEBO EKIVIVALENTNÍ

<div><div><div>PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATELIER</div><div></div></div></div>	Akce1502, 1506, 2777/1 k.ú. Nový Bohumín [707031] SO 01 – Budova zázemí fotbalového hřiště FK Bospor Bohumín		Investor MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN		Měřtko DPS	Zak.č.	Výkres č. D.1.2.d.12
	Část ELEKTROINSTALACE SCHEMA ROZVADĚČE RE		Projektant ING. PRŮŠA JIŘÍ PETR BURGER D.S.				
			Kreslil PETR BURGER D.S.		Datum 8/2025		List/Listů 1/1

RE

KABELOVA SKRIN SS300

100A

PŘIVOD PŘÍPOJKA NN

HL.VYP. 50A

ET

HDO

2A

50A

HL.VYP. 40A

ET

HDO

2A

40A

CYKY 4x16

CYKY 5x1,5

CYKY 4x10

+RH

RTC

V dokumentaci jsou použity prvky typu např. VÝROBEK nebo ekvivalentní, splňující požadované technické a estetické parametry.

Podle § 89 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ): Odkaz na určitou značku, původ, zdroj, výrobní postup nebo obchodní označení je přípustný jen tehdy, není-li možné zakázky dostatečně přesně a srozumitelně popsat jiným způsobem, a musí být doplněn slovy NEBO EKIVALENTNÍ