



## LEGENDA

- ## KABELÁŽ

ROZVODY KOMUNIKAČNÍ INTERNET UTP kabel SXXD-5E-UTP-PVC

## OBECNÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ

KABELÁŽ A PŘÍSTROJE BUDOU VEDENY PŘEDNOSTNĚ V ELEKTROINSTALAČNÍCH ZÓNÁCH DLE POŽADAVKŮ ČSN 33 2130 ed.3

V KOUPELNĚ UPLATNIT ČSN 33 2000-7-701 ed 2 A TO JAK V UMIŠŤOVACÍM PROSTORU TAK DODRŽOVAT PODMÍNKY

V KOUPELNĚ ÚPRAVNÝCH CSN 55 2000-7 701 eg.2 A TO JAK V OMTVACÍM PROSTORU TAK DODRŽOVAT PODMINKY  
 INSTALACE ZAŘÍZENÍ DO ELEKTROINSTALAČNÍCH KOUPELNOVÝCH ZÓN 0,1,2.

NA ELEKTROINSTALACI PŘED JEJÍM UVEDENÍM DO PROVOZU MUSÍ BÝT PROVEDENA VÝCHOZÍ REVIZE ELEKTROU.

VYBÍRAČE BUDOU UMÍSTĚNY DO VÝŠKY 1250MM (STŘED) OD ROVRCHU KONEČNÉ ÚROVNĚ RODLAHY

7.4. SÍŤOVKY 230V, TP (INTERNET), TV+R BUDOU UMÍSTĚNY DO VÝŠKY 30MM (STŘED) OD POVRCHU KONEČNÉ ÚROVNE.

ZÁSUVKY 230V, TP(INTERNET), TV+R BUDOU UMÍSTĚNY DO VÝSKY 30MM (STŘED) OD POVRCHU KONEČNÉ ÚROVNĚ PODLAHY.  
ZÁSUVKY 230V, TP(INTERNET), TV+R U PRACOVNÍCH STOJŮ BUDOU UMÍSTĚNY NAD PRACOVNÍM STOLEM VE VÝŠCE DLE POŽADAVKŮ

ZASUVKY 250V, II (INTERNET), TVRČ O PRACOVNÍCH STOJEO BUDOU UMÍSTĚNY NAD PRACOVNÍM STOLEM VE VÝŠCE DLE POŽADAVKŮ  
INVESTORA DLE DODÁVANÉHO NÁBYTKU.

ZAŘÍZENÍ ANALOGOVÉ A DIGITÁLNÍ KOMUNIKACE (DOMÁCÍ TELEFON, ZVONKY....) BUDOU UMÍSTĚNÝ DO VÝŠKY 1500MM (STŘED)

OD POVRCHU KONEČNÉ ÚROVNĚ PODLAHY.


ZÁKRES ROZMÍSTĚNÍ ELEKTROINSTALAČNÍCH PRVKŮ JE NUTNÉ PŘÍBĚŽNĚ KONZULTOVAT S INVESTOŘEM

DLE UMÍSTĚNÍ NÁBYTKU A VYBAVENÍ

DEE OMISTENI NABITKO A VIBAVENI:

V dokumentaci jsou použity prvky typu např. VÝROBEK nebo ekvivalentní, splňující požadované technické a estetické parametry.

Podle § 89 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ): Odkaz na určitou značku, původ, zdroj, výrobní postup nebo obchodní označení je přípustný jen tehdy, není-li možné zakázky dostatečně přesně a srozumitelně popsat jiným způsobem, a musí být doplněn slovy NEBO EKVIVALENTY.

	PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATELIER ČECHOVA 59, Č. BUDĚJOVICE		HL.PROJ.:	
	STAVBA: Budova zářezí fotbalového hřiště FK Bospor Bohumín p.č. 1498, 1502, 1509, 2777/I, k.ú. Nový Bohumín [770301] SO 01 – Budova zářezí fotbalového hřiště FK Bospor Bohumín		ZODP.PROJ.: <b>ING. JIRÍ PRŮŠA</b> <b>PETR BÜRGER, DIS</b>	
ČÁST PROJEKTU: <b>ELEKTROINSTALACE</b>			KRESLIL: <b>ROMAN JELINEK</b>	
VÝKRES: <b>PŮDORYS 2.NP – ELEKTROINSTALACE SLABOPROUD</b>			MĚŘÍTKO: <b>1:50</b>	
ČÍSLO ZAK.: <b>-</b>		STUPEN: <b>DPS</b>	DATUM: <b>8/2025</b>	
INVESTOR: MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN			FORMÁT: <b>1350x420</b>	ČÍSLO PRÍL.: <b>D.1.2.d.10</b>