


D1 DEŠŤOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ, DIMENZE

S1 SPLAŠKOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ, DIMENZE

ODPADNÍ POTRUBÍ KLEŠÁ

POZNÁMKA:

- ODPADNÍ POTRUBÍ VÝUSTĚNÉ NAD ÚROVEŇ STŘEŠNÍ ROVINY BUDOU ZAKONČENA VĚTRACÍ HLAVICÍ ODPOVÍDAJÍCÍ DIMENZE.
- POTRUBÍ VÝUSTĚNÉ NAD STŘEŠNÍ ROVINU BUDOU ODLONÁ PROTI PŮSOBENÍ UV PAPRSKŮ A POVĚTRNOSTNÍCH VLIVŮ.
- VĚTRACÍ POTRUBÍ NESMÍ ÚSTIT MĚNĚ NEŽ 3m VODOROVNĚ A (NEBO) 3m SVISLE OD NEJBLIŽŠÍHO OKENNÍHO OTVORU DLE ČSN 75 6760, STEJNĚ TAK MĚNĚ NEŽ 3m OD SÁNÍ VZT
- ODPADNÍ DEŠŤOVÉ POTRUBÍ V KONSTRUKCI STŘECHY DOPOJENO NA STŘEŠNÍ VÝSTOK – HRANICE DODÁVKY ZTI
- PŘI MONTÁŽI JE NUTNÁ KOORDINACE S OSTATNÍMI ROZVODY A PROFESEMI

	JK Atelier, s.r.o.		Č. PARÉ	
	KOSATCOVÁ	1301/4		
	106 00	PRAHA 10		
	telefon	607944344		
kletensko@atelierkletensko.cz		PROJEKTANT	FORMÁT	2A4
ING. ARCH. JANA KLETENSKÁ		VÝKRES	MĚŘITKO 1:100	
ING. PETR KLETENSKÝ				
STUPEŇ PD				
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		D.1.2.c.09		
ZAK.ČÍSLO				
DATUM				
1/2025		PROFESE		
		ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ		
		ZTI		

VŠECHNY POPSANÉ KONKRÉTNÍ VÝROBKY A MATERIÁLY JSOU MÍNĚNY PŘÍKLADNĚ, PŘI DODRŽENÍ POŽADOVANÝCH VLASTNOSTÍ NA FUNKCI JE MOŽNÁ ZÁMĚNA ZA JINÝ SROVNATELNÝ VÝROBEK NEBO MATERIÁL

ZPRACOVATEL DOKUMENTACE POŽADUJE, ABY PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ VYZVAL INVESTITOR SPRÁVCE VŠECH PODZEMNÍCH ZAŘÍZENÍ K POTVRZENÍ SKUTEČNOSTI, POPŘÍPADĚ K VYTÝČENÍ PŘÍMO NA MÍSTĚ STAVBY.