



MĚSTO BOHUMÍN

MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN
ODBOR ROZVOJE A INVESTIC

Masarykova 158
735 81 Bohumín

MUBO/00667/2020/INV/Ka

V Bohumíně dne 07. 01. 2020

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Název zakázky: **Bohumínská městská nemocnice – demolice objektů + přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště**
Zadavatel: město Bohumín
se sídlem: Masarykova 158, 735 81 Bohumín
IČ: 00297569

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje zpracovat Dokumentaci pro přemístění hlavního elektro rozvaděče bude zpracována jako realizační a bude sloužit i pro výběr zhotovitele včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr.

Pro ocenění uchazeč požaduje podrobnější specifikaci a rozsah, určení místa budoucího umístění a schéma stávajícího rozvaděče.

Bude pro umístění nového rozvaděče požadována nějaká stavební úprava stáv. objektu? (např. samostatná oddělená místnost, požární úsek, větrání, chlazení, osvětlení apod.)

Odpověď:

Bližší specifikace el. rozvodny:

Přívodní kabely - 4 ks AYKY 3/240 , 120mm²

2 ks DO (důležité obvody) - z dieselagregátu

2 ks MDO (méně důležité obvody) - z rozvodny

Důležité obvody hl.jistič - 630 A

Méně důležité obv. hl.jistič - 630 A

Rozvodna zásobuje el.proudem pavilony A, B, C, D, kuchyni, vrátnici, bufet, garáže, stolárnu, lednici pro zemřelé.

Rozvodna bude přesunuta tak, jak je uvedeno v zadání do vedlejšího objektu, který navazuje na odstraňovaný objekt. Předpokládáme drobné související stavební úpravy. Stávající místnost netvoří samostatný požární úsek, nevyžaduje chlazení, větrání přirozeně okny, osvětlení standardní. Pokud by přemístění vyvolalo další požadavky, bude řešeno jako vícepráce.

Dotaz č. 2:

S ohledem na propojení přístavby se stávajícím objektem dojde k zásahu do stávajícího objektu, bude před zahájením projekčních prací poskytnuta původní dokumentace objektu nebo bude nutno provést stavebně technický průzkum? Má tento být zahrnut do cenové nabídky?

Odpověď:

Bude poskytnuta původní dokumentace objektu. Stavebně technický průzkum nebude zahrnut do cenové nabídky. Pokud bude nutno provést, bude řešeno v rámci vícepráce.

Ing. Jitka Ptošková v. r.
vedoucí odboru rozvoje a investic