



MĚSTO BOHUMÍN

MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN
ODBOR ROZVOJE A INVESTIC
Masarykova 158
735 81 Bohumín

MUBO/02432/2020/INV/Ka

V Bohumíně dne 20. 01. 2020

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 4

Název zakázky: **Stavební úpravy bytových domů čp. 19, 348, ul. Slezská, Starý Bohumín**
Zadavatel: město Bohumín
se sídlem: Masarykova 158, 735 81 Bohumín
IČ: 00297569

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

1. Co má uchazeč nacenit v položce ve VV pro BO Slezská 19:

003	O	HSV	zdivo		
Seznam položek pro oddíl :					
P	1	346234314	Zazdívka rýh pro průduchy 150x300 mm z cihel s vytvořením průduchu z komínových vložek	32,000	m
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ, detailů, vč. všech souvisejících prací a dodávek					

Dotaz č.1: O jaké komínové vložky se v položce jedná? Co má uchazeč nacenit.

Odpověď:

- jedná se o zazdění komínových vložek z kondenzačních kotlů (D+M komínových vložek je součástí SO 03). Jde o dozdění průběžného otevřeného čela komínových průduchů po osazení vložek (pokud by vložky nešly nasunout shora)

2. Ve výkazu výměr BO Slezská 19 je popsáno u položky:

095	O	HSV	různé dokončovací konstrukce		
Seznam položek pro oddíl :					
P	35	973031824	Otevření komínu po celé výšce budovy	32,000	m
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ, detailů, vč. všech souvisejících prací a dodávek					
16*2				32,000	

Dotaz č.2: Jedná se v uvedené položce o vybourání otvoru 150x300mm ve zdivu? Objasněte prosím.

Odpověď:

- jedná se o jednostranné vytvoření průběžné drážky v předpokládaných stávajících komínových průduších po celé výšce budovy, za účelem vložení komínových vložek do původních komínových průduchů (pokud by vložky nešly nasunout shora).
- z důvodu případného omezení VCP na stavbě je nutné uvažovat u této položky s vybouráním drážky v cihelném zdivu o půdorysné ploše 150/300 mm po celé výšce budovy. V případě využití stávajících komínových průduchů bude část této položky řešena na stavbě jako MP.

Ing. Jitka Ptošková v. r.
vedoucí odboru rozvoje a investic