

6.1
POD000180345

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Ságl Jan, Ing. arch.

Naše zn.: POD/06937b/2018/9232/840

A. Krause 2317

Vyřizuje: Ivana Přikrylová, Ing.

53002 Pardubice

Tel.: 596 657 284

E-mail: Ivana.Prikrylova@pod.cz

Datum: 23.07.2018

„Obnova rekreační oblasti Vrbického jezera“ – vyjádření správce povodí

K akci „Obnova rekreační oblasti Vrbického jezera“ vydal státní podnik Povodí Odry stanovisko dne 23.8.2017 zn.:10962/9232/840.01/2017. V květnu letošního roku jsme byli požádáni o vyjádření k dokumentaci pro stavení povolení a provádění stavby.

Předmětem předložené dokumentace jsou stavební objekty:

- SO 01 Půjčovna lodiček s přístavištěm pro rekreační lodě
- SO 02 Plovárna
- SO 03 Distanční plavecké molo
- SO 04 Ekomolo

Stavba je situovaná po obvodu jezera. Plovoucí zařízení na jezeře jsou navržena ve čtyřech pozicích po obvodu břehové linie jezera. Bude se jednat o plovoucí marinu, plovárnu, ekomolo a plavecké distanční molo. Samotné stavební úpravy budou zasahovat od břehu směrem do jezera. Bude se jednat o gravitační kotevní patky z gabionů vyplněných kamenivem a betonové patky.

Marina a plovárna budou do povodně Q_5 kotveny u gabionových bloků. Protipovodňové opatření pro úroveň vzedmutí hladiny Q_{100} bude řešeno protipovodňovým gabionem a kotvicím řetězem (původní řešení z územního řízení s pilotami bylo z důvodu velké délky pilot změněno). Ekomolo a plavecké distanční molo budou kotveny ke dnu pomocí tížných bloků.

Parkování bude řešeno na pozemku 709/33 (3202m²) a 709/34 (3375m²) k.ú.Vrbice nad Odrou ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR. Jedná se o pozůstatek po budování dálnice u kruhového objezdu. Odstavná betonová plocha v současnosti slouží jako parkoviště. Je přístupná ze Silnice II/647 (Ostravská).

Stavba bude přístupná ze břehu. K obsluze stavby bude sloužit stávající betonová cesta vedoucí do vody. Ta je napojena na komunikaci (účelová komunikace) vedoucí souběžně s cyklostezkou, která obsluhuje sportovní areál a je napojena na silnici II/647 (Ostravská).

K předložené projektové dokumentaci uvádíme:

1. Přejezd pro výstavbu je navržen od ulice Ostravská kolem stávajícího fotbalového hřiště přes tzv. Vrbickou protipovodňovou hráz stávajícím přejezdem a podél její návodní paty na délce kolem 190 m. Na přejezdu je osazena značka Zákaz vjezdu. **Pro přjezd je nutno si vyjednat příslušné povolení. Požadujeme, aby nedošlo k poškození přejezdu a celé hráze.**

V textu technické souhrnné zprávy je uvedeno, že: „Stavba bude přístupná ze břehu. K obsluze stavby bude sloužit stávající betonová cesta vedoucí do vody. Ta je napojena na komunikaci (účelová komunikace) vedoucí souběžně s cyklostezkou, která obsluhuje sportovní areál a je napojena na silnici II/647 (Ostravská)“ ... K tomuto tvrzení sdělujeme, že se nejedná o betonovou „cestu“ do vody, ale jen o položené panely, které měly v minulosti patrně usnadnit vstup do vody provozovateli štěrkovny. Ani „účelová komunikace“ neexistuje, jedná

- se o nezpevněnou trasu vozidel údržby ochranné protipovodňové hráze, v jejíž bezprostřední blízkosti se navržený záměr nachází.
2. Přístup na pozemky musí být pro období výstavby i pro běžný provoz smluvně ošetřen. Za tímto účelem je potřeba před realizací stavby uzavřít s majetkovým odborem našeho podniku příslušný smluvní vztah.
 3. Výše uvedené požadujeme vyřešit do doby povolení stavby.
 4. Požadujeme, aby po dokončení stavby byly zařízení staveniště a mezideponie odstraněny.
 5. Výškové úrovně velkých vod byly námi poskytnuty dne 10.8.2017.
 6. Zahájení prací musí být oznámeno vodohospodářskému dispečinku státního podniku Povodí Odry (tel.:596 612 222, e-mail: dispecer@pod.cz) a vodohospodářskému provozu v Ostravě (tel.:596 237 121, e-mail: ostrava.vhp@pod.cz), a to nejméně s týdenním předstihem.
 7. Případné změny oproti schválené dokumentaci budou s námi předem projednány.
 8. Požadujeme dodržet ustanovení povodňového a havarijního plánu.
 9. Pokud budou touto stavbou dotčeny i jiné naše zájmy, než vyplynuly z předložené dokumentace, je třeba je s námi rovněž projednat.
 10. Dále požadujeme, aby byl po dokončení stavby zpracován provozní a povodňový řád rekreační oblasti, ve kterém budou uvedeny informace týkající se povodňového nebezpečí a nutné evakuace. Tento řád požadujeme předložit ke schválení našemu podniku.

K předloženému povodňovému plánu uvádíme:

- Do předloženého povodňového plánu požadujeme doplnit jmenný seznam členů Povodňové komise stavby a kontaktní údaje na zhotovitele stavby.
- Po doplnění výše uvedených údajů požadujeme plán zaslat na náš vodohospodářský dispečink k internímu využití.
- Za předpokladu zapracování těchto našich připomínek s předloženým povodňovým plánem souhlasíme.

Za předpokladu splnění našich výše uvedených požadavků s akcí „Obnova rekreační oblasti Vrbického jezera“ souhlasíme.

Platnost tohoto vyjádření je dva roky od data vydání.

Ing. Břetislav T u r e č e k
vedoucí odboru
vodohospodářských koncepcí a informací

Na vědomí:

Závod 02 Povodí Odry, s.p. ve Frýdku-Místku
Majetkový odbor, zde
Provozní odbor, zde
VH dispečink, zde