



MĚSTO BOHUMÍN

MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN
ODBOR ROZVOJE A INVESTIC
Masarykova 158
735 81 Bohumín

MUBO/06632/2020/INV/Ka

V Bohumíně dne 17. 02. 2020

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 podle § 98 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

Číslo jednací: MUBO/03206/2020/INV/Ka
Název zakázky: **Zateplení objektu Bosporky, Nerudova 1037, Bohumín**
Druh veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Zadávací řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Název/ obchodní firma zadavatele: město Bohumín
se sídlem: Masarykova 158, 735 81 Bohumín
IČ: 00297569


Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz:

Několik dodavatelů nám sdělilo, že dveře D 03 nelze vyrobit tak, jak je požaduje PD, a to kvůli výšce 2600 mm. Může zadavatel upřesnit svůj požadavek na složení dveří, za využití např. nadsvětlíku a dveří standardní výšky cca 2 metry?

Odpověď:

Zadavatel upravil výpis dveří. Dveře D.03 budou mít nadsvětlík, který bude neprůhledný jako dveře a tam bude vložena výplň - viz popis.

D.03	světlý rozměr stavebního otvoru 1 150/2 550 	jednokřídlé plastové vstupní dveře otevíravé s fixním nadsvětlíkem křídlo: vnější celoplastové, zateplená kazeta, otevíravé (dle schématu) barva MODRÁ zasklení: plnostěný plastový panel vyplněný tepelnou izolací, včetně nadsvětlíku zárubeň: systémový plastový rám 6-ti komorový pro jednokřídlé dveře (barva MODRÁ) kování: pro plastové vstupní dveře, zámek: tříbodový bezpeč. svrchní kování: provedení klika/klika, barva např. matný nikel práh: bezbariérový hliníkový s přerušeným tepelným mostem ostatní: dveřní samozavírač (hliník) tepelné technické parametry celého prvku < 1,2 (W/m²K)	1NP	1	
			CELK.	1	

**Z důvodu výše uvedeného doplnění zadávací dokumentace nastává posun termínu
pro elektronické podání nabídek:
z data 24. 02. 2020, 10:00 na 26. 02. 2020, 10:00**

Ing. Jitka Ptošková v. r.
vedoucí odboru rozvoje a investic