

AZ GEO, s.r.o.
Kořenského 1262/40
703 00 Ostrava - Vítkovice

PROINK s.r.o.
Starobělská 1133/5
700 30 Ostrava-Zábřeh

NAŠE ZNAČKA:
19/0373/On

VYŘIZUJE:
Ondrašíková/Vs

DATUM:
31.7.2019

Doplnění k HG posudku č. **18AZ200100000057** s názvem **Bohumín – parkoviště – HGP**, který byl společností AZ GEO s.r.o. zpracován v únoru 2019 v návaznosti na změnu průměru navržené vsakovací šachty.

Vzhledem k lepší technické dostupnosti jsou v projektové dokumentaci pro provedení stavby použity vsakovací šachty DN1500, které jsou vyrobeny přímo ve formě drenážních propustných šachet, namísto uvažovaných šachet DN 1250, se kterými bylo kalkulováno ve výše uvedeném HG posudku. Využitím vyššího průměru dojde ke zvýšení vsakovací plochy včetně retenční kapacity, což nebude mít negativní vliv na použitý vsakovací systém, naopak, bude zajištěna jeho vyšší funkčnost včetně zabezpečení. Použití vyššího průměru šachtových dílů není v rozporu s doporučeními uvedenými ve výše citovaném HG posudku.

Název a číslo akce: Bohumín – parkoviště – HGP, 18AZ200100000057

Ondrašíková

Mgr. Ivana Ondrašíková, Ph.D.

osvědčení odborné způsobilosti v hydrogeologii a geochémii
MŽP č. 9612/2010
č. 2112/2010
v oboru hydrogeologie a geochémie

