



MĚSTO BOHUMÍN

MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN
ODBOR ROZVOJE A INVESTIC

Masarykova 158
735 81 Bohumín

Naše značka: MUBO/10902/2020/INV/KoZ

Vyřizuje: Zdeněk Kolařík
Telefon: 596092160
E-mail: kolarik.zdenek@mubo.cz

Datum: 24.03.2020

Název zakázky:

Chodník na ul. Rychvaldská, Bohumín,
k. ú. Skřečůň
stavební práce

Druh veřejné zakázky:

VZ malého rozsahu

Zadávací řízení:

MUBO/08403/2020/INV/KoZ

Číslo jednací:

Město Bohumín

Název/obchodní firma zadavatele:

Masarykova 158, 735 81 Bohumín

Se sídlem:

00297569

IČ:

DODATEČNÁ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

podle § 98 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

- Dotaz účastníka:
- 1) V PD je navrženo, že v případě neúnosnosti zemní pláň bude provedena sanace zemního podloží vápněním, nebo se vymění samotné podloží. Ve výkazu výměr se nachází položky č. 11 a č. 12, které se týkají úpravy podloží, ale pouze vápněním. Toto nepůjde realizovat, protože fréza, kterou se provádí vápnění má šířku 3,00 m. Šířka navrženého chodníku je 2,00 m. Zde bude výhodnější provést výměnu podloží, v případě, že bude stávající plán nevyhovující. Jak se má teda vyřešit nacenění výměny zemního podloží?
 - 2) V PD je navržena do chodníku dlažba Holland 200 x 200 x 60, do sjezdů k RD Holland 200 x 200 x 80, hmatný pás z reliéfní dlažby. Ve výkazu výměr je uveden jiný rozměr dlažby 200 x 100. Který typ dlažby se má správně nacenit?

- Odpověď:
- 1) Položky pro případnou úpravu podloží vápněním jsou ve výkaze výměr jako položky rezervní a účastníci soutěže je nacení dle výkazu výměr. Případná nutnost sanovat podloží a provést sanaci větší vrstvou štěrkového podkladu, bude řešena, až tato situace nastane, prostřednictvím víceprací.

Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a. s., pobočka Bohumín
Číslo účtu: 1721638359 / 0800

IČO: 00297569
e-mail: info@mubo.cz
web: www.bohumin.cz

2) Žádáme účastníky, aby ve výkazu výměr objekt SO 101 chodník, v části 5-komunikace pozemní v položce 113 dlažba zámková slepecká 20x10x6cm červená, nacenili do výkazu výměr tento uvedený rozměr dlažby.

Ing. Jitka Ptošková v. r.
vedoucí odboru rozvoje a investic