



Štefánikova 320, 321 Bohumín
735 81 Bohumín – Nový Bohumín
okres Karviná, Moravskoslezský kraj, Česko

GPS:
49.9033686N, 18.3541806E

Vnější vlivy prostředí

ČSN 332000-5-51 ed.3: viz technická zpráva

D 1.4.4 - ZARÍZENÍ SILNOPROUDÉ A SLP ELEKTROTECHNIKY

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Provozní napětí : 3x230V/400V, 50 Hz
Provozní soustava : 3+N+PE, TN-S,
Ochrana před NDN: samostatným odpojením od zdroje
v nastaveném čase

PROJEKTANT: Karel Chytil		AUTORIZACE: Ladislav Tolaz-1102632			
KATASTR.ÚZ: Bohumín		KRAJ: Moravskoslezský			
INVESTOR: MÚ BOHUMÍN					
Nový Bohumín, Štefánikova 320 a 321					
AKCE: REVITALIZACE-OPRAVA EL. INSTALACE VE SPOL. PROSTORÁCH BD V.Č. PŘÍPOJEK K B.J.					
OBSAH: KOORDINAČNÍ MAPOVÁ SITUACE					
<div>Karel Chytil & syn projektování el. zařízení IČO 640 82 361 Korunní 822/63, Ostrava mob.: 724 978 547</div>					
				ZK. ČÍSLO:	19-09-42
				DATUM:	09/2019
				MĚŘÍTKO:	ČÍS.VÝKRESU:
					D.1.4.4.01