



Č. M.	ÚČEL MÍSTNOSTI
0.01	CHODBA + SCHODIŠTĚ
0.02	CHODBA
0.03	CHODBA
0.04	SKLEP
0.05	SKLEP
0.06	SKLEP
0.07	SKLEP
0.08	SKLEP
0.09	SKLEP
0.10	SKLEP
0.11	KOČÁRKOVNA
0.12	
0.13	CO KRYT
0.14	

### LEGENDA ZAŘÍZENÍ :

domácí telefon VIOLA DS15  
s dvojitým vyzváněním

TL. TABLO S KÓD. KLAVESNICÍ  
DUO Standart audio  
na zed

tlačítko  
otvírání dveří  
v = 1,4m

el.zámek  
EL.ZÁMEK  
EFP511

KI 68  
svorkovací krabice  
zvonkové tlačítko  
do KP 68

### ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE :

Provozní napětí : 3x230V/400V/12V, 50 Hz  
Provozní soustava : 3+N+PE, TN-S,

Vnější vlivy prostředí  
ČSN 332000-3,5,7 : viz techn.. zpráva  
Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN  
od zdroje  
a pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed.3.

### D 1.4.4 - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ A SLP ELEKTROTECHNIKY

PROJEKTANT: Karel Chytil		AUTORIZACE: Ladislav Tolasz-1102632		<b>Karel Chytil &amp; syn</b> projektování el.zařízení IČO 640 82 361 Koturní 822/63, Ostrava mob.: 724 978 547
KATASTR.ČZ: Bohumín		KRAJ: Moravskoslezský		
INVESTOR: MČ BOHUMÍN				
Nový Bohumín, Tř. Dr. E. Beneše 322				
REKONSTRUKCE-OPRAVA EL. INSTALACE VE SPOL. PROSTORÁCH BD V.Č. PŘÍPOJEK K B.J.				
AKCE:				
OBJEH: PŮDORYS 1.PP. - ELEKTROINSTALACE				
SLP - DOMÁCÍ TELEFONY				
MĚŘITKO: 1 : 200		ČÍS.YKRESU: D.1.4.4.14		
DATAUM: 09/2019		ZK. ČÍSLO: 19-09-43		