

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

ATRIS, s.r.o.
Občanská 1116 / 18
71000 Ostrava

Značka: 9773/V007138/2018/JA

Ostrava, dne: 4.4.2018

Věc: **Parkovací stání ul. Masarykova, parc.č. 2572/17, k.ú. Nový Bohumín**
Stanovisko k ohlášení stavby, resp. pro stavební povolení
(Investor: Město Bohumín)

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 22.5.2017 pod zn.: 9773/V012898/2017/AUTOMAT. Stanovisko pro vydání územního souhlasu, resp. územního rozhodnutí pro výše uvedenou stavbu jsme vydali dne 10.1.2018 pod zn.: 9773/V032638/2017/GE.

Popis stavby:

Předložená projektová dokumentace řeší nové parkoviště pro systém P+R „Park and Ride“ v k.ú. Nový Bohumín. V řešeném prostoru je navrženo rozšíření stávajícího parkoviště a to celkem o 39 kolmých parkovacích stání, z nichž 3 stání jsou určeny pro zdravotně handicapované občany. Stavbou dojde ke zrušení 8 stání na stávajícím parkovišti. Parkovací stání jsou navrženy z betonové zatravnovací dlažby 200x200 mm, vyjma stání pro handicapované občany ty jsou navrženy z betonové dlažby 200x200 mm. Parkovací stání jsou navrženy o rozměrech 2,5x4,5 m a 2,8x4,5 m, krajní stání je rozšířeno o 0,25 m. Parkovací stání pro zdravotně handicapované občany je o rozměrech 3,5 x 4,5 m. Povrch účelové komunikace je z asfaltového betonu. Pro napojení parkoviště na stávající chodníky je navržen nový chodník šířky 1,5 m, krytu z betonové dlažby tl. 60 mm.

Odvodnění parkoviště je do nově navrženého podélného vsakovacího drénu, kde se budou dešťové vody pozvolna vsakovat a vypařovat se. Vsakovací drény jsou šířky 0,5 m. Výška drénů je proměnlivá (min. 1,1 m). Chodník je odvodněn do stávajících travnatých ploch, kde se bude dešťová voda pozvolna vsakovat.

Dále dojde k rozšíření veřejného osvětlení do zájmové oblasti, které bude spočívat v instalaci tří stožárků výšky 5 m s výložníky. Navrhované VO bude napojeno na stávající kabelové rozvody VO, uložené v zemi pomocí kabelových rovodů CYKY 4x16 mm².

S výše uvedenou stavbou (dle předložených podkladů) **souhlasíme**.

Stanovisko k umístění:

Realizací výše uvedené stavby dle předložené PD na pozemcích parc. č. 2572/17, 2572/16, 2572/75, 2572/70, 484, k.ú. Nový Bohumín, **nedojde ke střetu** se zařízením v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.

Upozorňujeme, že ve Vámi zadaném zájmovém území v mapových podkladech SmVaK Ostrava a.s. se nachází vodovodní řad DN 100 GG v majetku SmVaK Ostrava a.s. a v blízkosti zájmového území stavby se nachází jednotná kanalizace DN 300 PP (stoka BVf hloubka uložení cca 1,6 m). Realizací výše uvedené stavby požadujeme respektovat tato zařízení, včetně jejich ochranného pásma – viz podmínky týkající se realizace stavby.


Podmínky týkající se realizace stavby:

- V případě nejasností možno požádat o vytyčení výše uvedených zařízení SmVaK Ostrava a.s. Vytyčení provede na základě objednávky vodovod - středisko vodovodních sítí Havířov, tel. č.: 596 411 416, kanalizace - středisko kanalizačních sítí Karviná, tel. č.: 596 317 962.

- Ochranná pásma jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
 - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně - **1,5 m**.
- Po dobu stavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě (šoupáky, hydranty a ventily na vodovodních přípojkách) a kanalizační poklopy.
- V rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod.
- Případné poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800 292 300).
- Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování.


Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 39


Ing. Lumír Pavelek
vedoucí technického odboru

Přílohy:

- Orientační zakres zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s.



A horizontal number line is shown with tick marks at 0, m , and 50. The line is divided into four equal segments by these three points.

