

Naše značka: TaV/1497/2019/Vo
E-mail: volna@poda.cz
Vyřizuje: Volná Lenka
Tel.: 597 578 060, 597 578 044
Fax: 597 579 000
V Ostravě dne: 13. 12. 2019

HaskoningDHV Czech Republic,
spol. s r.o.
Ing. Luisa Uhlářová
Prokešovo nám. 5
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Věc: *Vyjádření PODA a.s. pro stavbu (projekt) z hlediska existence podzemní telekomunikační optické sítě*

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Stavba: „Dopravní terminál v Bohumíně – Přednádražní prostor“

Ve Vašem zájmovém území, dle předložené situace (Bohumín, ul. Ad. Mickiewiczze, Masarykova, tř. Dr. E. Beneše, 9. května), se **nachází** telekomunikační sítě a zařízení **PODA a.s.** Při realizaci Vaší stavby **dojde** k dotčení HDPE trubek, do kterých jsou zafouknuty telekomunikační optické kabely **PODA a.s.**

Trasa telekomunikačního vedení **PODA a.s.** je zakreslena v předloženém výkrese „Koordinační situační výkres, číslo výkresu C.3.2“. Rovněž je v tomto výkrese uveden požadavek na výškové přeložení a na ochranu podzemního telekomunikačního vedení **PODA a.s.** pod novými zpevněnými plochami (kruhový objezd, chodníky a odstavnou plochou pro kola). Veškeré požadavky jsou rovněž popsány v „Technické zprávě“, vypracované společností HaskoningDHV Czech Republic spol. s r.o., Prokešovo nám. 5, 702 00 Moravská Ostrava, Ostrava.

Při budování Vaší stavby **dojde** k dotčení našeho **telekomunikačního vedení**, které je chráněno dle § 102, zákona č.127/2005 (zákon o elektronických komunikacích) ochranným pásmem 1,5m na obě strany od krajního vedení.

Proti provedení stavby nemá **PODA a.s.** námitek při splnění níže uvedených podmínek:

- **Při realizačních pracích je nutné dbát na existenci telekomunikačního zařízení a nepoškodit je.**
- Při provádění výkopových prací musí být dodržena prostorová norma ČSN 73 6005.
- **Požadujeme dodržení veškerých podmínek, týkajících se podzemního telekomunikačního vedení PODA a.s., které jsou zakresleny a popsány v situaci „Koordinačním situačním výkresem, číslo výkresu C.3.2“ a popsány v „Technické zprávě“ výše uvedené stavby.**
- **Veškerá manipulace s HDPE chráničkami bude probíhat po předchozí domluvě a dle pokynů zástupce společnosti PODA (Jan Mrva, 775 233 729, 597 578 044, mrva@poda.cz) na základě objednávky realizátora stavby, po vzájemném odsouhlasení ceny. Zemní práce budou provedeny realizátorem stavby.**
- **Výsadba nově navržených stromů bude provedena mimo ochranné pásmo našeho vedení.**
- **Nově navržená betonová obruba nebude umístěna nad naším vedením.**
- **Sloupy veřejného osvětlení budou situovány tak, aby betonová patka sloupu byla v min. vzdálenosti 0,5m od našeho vedení.**

OSTRAVA
28. října 1168/102
702 00 Moravská Ostrava

BRNO
Gajdošova 4392/7
615 00 Brno-Židenice

PRAHA
Hvězdova 1716/2b
140 78 Praha 4

TŘEBOŇ
Boženy Němcové 817/II
379 01 Třeboň

ZNOJMO
Pražská 1653/30
669 02 Znojmo

POLÍČKA
Masarykova 8
572 01 Políčka

- **Před započítím zemních** prací stavebníkovi telekomunikační zařízení **vytýčíme**, a to na základě objednávky, zaslané na e-mail – pro lokality Ostrava, Bohumín - volna@poda.cz, mrva@poda.cz a pro lokality Havířov, Orlová, Karviná – volna@poda.cz, kirschner@poda.cz.
Do objednávky uveďte, prosím, č. j. vyjádření, pod kterým bylo pro danou stavbu vydáno, datum vydání vyjádření, kontaktní osobu na stavbě. **Následně kontaktujte** p. Mrvu – lokality Ostrava, Bohumín - (597 578 044, 775 233 729) nebo p. Ing. Kirschnera – lokality Havířov, Orlová, Karviná - (597 578 033, 775 233 722) pro upřesnění termínu vytýčení. Objednávka bude rovněž obsahovat identifikační údaje Vaší firmy.
Kabel bude v terénu viditelně označen a pracovníci realizace budou s tímto vedením prokazatelně seznámeni zápisem do stavebního deníku.
- Telekomunikační zařízení nesmí být pojížďeno těžkými mechanismy a v jeho ochranném pásmu nesmí být ukládán materiál staveniště. **Výkopové práce v ochranném pásmu tel. zařízení budou provedeny ručně.**
- Při odkrytí HDPE trubek, je nutné vedení zabezpečit proti prohybu a poškození. Odkrytí telekomunikačního zařízení hlase na tel. čísla, 597 578 044, 775 233 729 – p. Jan Mrva. Před záhozem provedených zemních prací je nutné přizvat na kontrolu našeho zástupce.

Platnost vyjádření je 1 rok od jeho vydání

S pozdravem

za PODA a.s.
Jan Mrva
28. října 102/1168
702 00 Ostrava

PODA
PODA a.s., 28. října 1168/102, 702 00 Ostrava
IČ: 258 161 79, DIČ: CZ 258 161 79, tel.: 597 578 000

OSTRAVA
28. října 1168/102
702 00 Moravská Ostrava

BRNO
Gajdošova 4392/7
615 00 Brno-Židenice

PRAHA
Hvězdova 1716/2b
140 78 Praha 4

TŘEBOŇ
Boženy Němcové 817/II
379 01 Třeboň

ZNOJMO
Pražská 1653/30
669 02 Znojmo

POLIČKA
Masarykova 8
572 01 Polička