



Vyjádření k drážním energetickým zařízením a jejich součástím ve správě SŽDC, s. o., Oblastního ředitelství Ostrava, Správy elektrotechniky a energetiky (SEE)

Ev. č. 8419/19-SEE/583

„Dopravní terminál v Bohumíně - přednádražní prostor“ (územní řízení).

Trať SŽDC Přerov - Petrovice u K. v km 275,7 – 276,0.

Komu	Ing. Jana Benková	Od koho	Vladimíra Celárková Ivan Čabala
úsek, org. jednotka:	Oblastní ředitelství Ostrava	úsek, org. jednotka:	Oblastní ředitelství Ostrava
odbor:	OPS	odbor:	SEE
		telefon:	+420 972 762 062 +420 972 762 202
		e-mail:	celarkova@szdc.cz cabala@szdc.cz
Datum	20. 8. 2019	Počet stran	2
		Počet příloh	1

ke dni: **srpen 2019**

Při realizaci Vámi plánovaných vyznačených zemních prací **dojde** ke styku (souběhu, křížení) s drážními elektroenergetickými zařízeními a jejich součástmi, která jsou chráněna ochranným pásmem dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb.

Jedná se o:

- podzemní vedení: nn ☐, nn DOÚO, ON ☐, vn 3kV DC ☐, vn 6kV ☐, vn 22kV ☒, vvn 110kV ☐, uzemnění ☐
- nadzemní vedení kabelové: nn ☐, vn 6kV ☐, vn 22kV ☐
- nadzemní vedení (bez izolace): vn 3kV DC ☐, vvn 110kV ☐
- nadzemní vedení (se zákl. izolací): vn 22kV ☐
- elektrické stanice: venkovní ☐, stožárové ☐, kompaktní a zděné ☐

Všeobecné podmínky:

Provádění zemních prací v blízkosti podzemních vedení elektrizační soustavy a jejich součástí se povoluje za podmínek, že žadatel:

- bude respektovat ochranná pásma zařízení elektrizační soustavy dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb.
- zajistí před zahájením zemních prací vytyčení kabelového vedení přímo na stanovišti (trase), nutno uvést značku tohoto vyjádření
- uvědomí organizaci, která vydala toto vyjádření o zahájení stavebních prací nejméně 15 dnů předem
- seznámí prokazatelně (písemně) své zaměstnance, jichž se to týká, s polohou tohoto vedení (zařízení) a upozorní je na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od výkresové dokumentace (v metrech)
- vyzve své zaměstnance, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a ve vzdálenosti 1 metru po každé straně vytyčené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubicích strojů) a dodržovali platné bezpečnostní předpisy a ČSN
- uloží svým zaměstnancům, aby odkryté podzemní kabelové vedení (zařízení) řádně zajistili proti poškození a na tuto skutečnost upozorní správce zařízení (kabelu)
- bude dodržovat technologické postupy pokládky sítí technického vybavení (kabely, potrubí aj.) dle platných ČSN, TNŽ a předpisů SŽDC a ostatních právních předpisů
- zajistí zachování snadného přístupu ke kabelovým trasám a zařízením ve správě SEE OŘ Ostrava z provozních důvodů (oprava, údržba, příp. výměna) s potřebnou technikou

- vyzve správce zařízení k provedení kontroly, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno
- ohlásí neprodleně každé poškození podzemního kabelového vedení a ostatního zařízení na elektrodispečink SZDC v Ostravě: elektrodispečer I. tel. 972 762 581
elektrodispečer II. tel. 972 762 683

Doplňující připomínky:

S předloženým souhlasíme s podmínkami:

- Na části pozemku, kde je plánováno zřízení parkoviště, dochází ke kolizi s kabelovým vedením vn 22kV ve správě SEE, OŘ Ostrava (ochranné pásmo kabelového vedení dle § 46 zákona č.458/2000 Sb.).
- Souhlasíme s navrženým řešením, kdy komunikace, která s kabelovým vedením koliduje, bude provedena rozebiratelná. Parkoviště bude provozováno v režimu K+R, tj. pro krátké stání.
- Před vydáním stavebního povolení pro uvedenou stavbu budou ve spolupráci s právním oddělením OŘ Ostrava smluvně ošetřeny požadavky naší správy pro případné práce na kabelovém vedení z provozních důvodů.
- Při realizaci stavby požadujeme respektovat ochranné pásmo (1m) kabelového vedení vn 22 kV ve správě SEE, OŘ Ostrava dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., uložení kabelů dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2, při souběhu a křížení ČSN 73 6005.
- V případě prací v těsné blízkosti kabelu vn v naší správě při jeho odkrytém stavu je nutno objednat výluku zařízení nejméně 3 týdny před její plánovanou realizací (č. tel.: 972 762 014).
- Vytyčování kabelů v naší správě zajišťuje na základě písemné objednávky p. Šustek, č. tel.: 606 728 869 (e-mail: Sustek@szdc.cz).
- Upozorňujeme, že v místě elektrizované železniční tratě – trakčního vedení vn 3kV DC je nutno zajistit a dodržovat veškerá ochranná a bezpečnostní opatření dle platné legislativy, zejména dle ČSN 341500 ed.2, ČSN EN 50110-1 ed.3, ČSN EN 50122-1 ed.2, TNI 343100, TNŽ 343109 a předpisu Bp1.

Nedodržení výše uvedeného je hrubým porušením právních povinností dle zákonů č. 458/2000 Sb. energetický zákon a č. 266/1994 Sb. Zákon o drahách v jejich platných zněních.

Toto vyjádření pozbývá platnosti, jestliže se nezačne se stavebními pracemi uvedené stavby do dne: **srpen 2021**


Ing. Jaromír Hubáč

Přednosta

Správy elektrotechniky a energetiky
Oblastní ředitelství Ostrava

Přílohy

Příloha 1 – situace