



**Vyjádření k drážním energetickým zařízením a jejich součástím ve správě SŽDC, s. o.,
Oblastního ředitelství Ostrava, Správy elektrotechniky a energetiky (SEE)
Ev. č. 29944/19-SEE/819**

„Dopravní terminál v Bohumíně - přednádražní prostor“ (stavební řízení).
Trať SŽDC Přerov – Petrovice u K. v km 275,700 – 276,000.

Komu	Ing. Martin Klímek	Od koho	Ivan Čabala
úsek, org. jednotka:	Oblastní ředitelství Ostrava	úsek, org. jednotka:	Oblastní ředitelství Ostrava
odbor:	OPS	odbor:	SEE
		telefon:	+420 972 762 202
		e-mail:	Cabala@szdc.cz
Datum	18. 12. 2019	Počet stran	1
		Počet příloh	0

S projektovou dokumentací předmětné stavby pro stavební řízení souhlasíme s těmito připomínkami:

• Platí připomínky našeho vyjádření k územnímu řízení ev. č.: 8419/19-SEE/583 ze dne 20.8.2019 – zejména upozorňujeme na body:

- Na části pozemku, kde je plánováno zřízení parkoviště, dochází ke kolizi s kabelovým vedením vn 22kV ve správě SEE, OŘ Ostrava (ochranné pásmo kabelového vedení dle § 46 zákona č.458/2000 Sb.).
- Souhlasíme s navrženým řešením, kdy komunikace, která s kabelovým vedením koliduje, bude provedena rozebíratelná. Parkoviště bude provozováno v režimu K+R, tj. pro krátké stání.
- Před vydáním stavebního povolení pro uvedenou stavbu budou ve spolupráci s právním oddělením OŘ Ostrava smluvně ošetřeny požadavky naší správy pro případné práce na kabelovém vedení z provozních důvodů.

Pozn.: Objekt čekárny (modulární zastávkový přístřešek), navržený v blízkosti kabelové trasy vn 22 kV v naší správě v km cca 275,980, má dle informací vedoucího projektu pevně zapuštěnou pouze zadní stěnu ve směru k objektu VB.

Ing. Jaromír Hubač

Přednosta

Správy elektrotechniky a energetiky
Oblastní ředitelství Ostrava

Platnost vyjádření je 2 roky ode dne vydání.