



MĚSTO BOHUMÍN

Masarykova 158
735 81 Bohumín

Č.j.: MUBO/141332020/INV/Jo
V Bohumíně 6. 5. 2020

Vysvětlení č. 7 a 8 zadávací dokumentace

(požadavky a podmínky pro zpracování nabídky)

„Dopravní terminál v Bohumíně – přednádražní prostor a parkovací stání na ul. Masarykova“

Zadavatel: Město Bohumín
zastoupené starostou Ing. Petrem Víchou
Sídlo: Masarykova 158, 735 81 Bohumín
IČO: 00297569
DIČ: CZ 00297569

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín
Číslo účtu: 27-1721638359/0800

Kontaktní osoba: Lenka Jochimová, DiS., referent odboru rozvoje a investic, tel. 596 092 177
e-mail: jochimova.lenka@mubo.cz nebo

Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic, tel. 596 092 242
e-mail: ptoskova.jitka@mubo.cz

Identifikace osob odlišných od zadavatele podílejících se na vypracování PD: Ing. Luisa Uhlářová, HaskoningDHV CR, spol. s r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, kancelář Ostrava, Prokešovo nám. 5, 702 00 Mor. Ostrava a ATRIS s.r.o., Občanská 1116/18, 710 Ostrava – Slezská Ostrava.

Dotaz dodavatele č. 7.1:

Na základě vysvětlení č. 3, 5 a 6 zadávací dokumentace ze dne 29. 4. 2020 žádáme zadavatele o zveřejnění kompletního opraveného výkazu výměr DHV přednádražní prostor a ne pouze dílčích výkazů výměr (SO 301 a SO 101.1 a). A to z důvodu, že celkový výkaz výměr je uzamčen pro úpravy kromě jednotkové ceny, a tím pádem nelze do celkové rekapitulace nově vydané dílčí výkazy výměr napojit.

Odpověď zadavatele:

Kompletní výkaz výměr vč. všech změn a vysvětlení č. 1 až 8 je v příloze č. 10 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz dodavatele č. 8.1:

Žádáme o bližší specifikaci integrovaného informačního systému (např. rozměry odjezdových informačních panelů), který je součástí položky:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

10	M	749.AE610a-SS	autobusový přístřešek 8500x1900x2550mm, integrováný informační systém	kus	2,000
----	---	---------------	--	-----	-------

Odpověď zadavatele:

Zastávkový přístřešek je popsán v Technické zprávě SO 101, str. 11, vč. vyobrazení. Zastávkový přístřešek bude složen z 6 modulů, ocelové konstrukce, střecha a zadní stěna z kaleného bezpečnostního skla, lavička dřevěná (tropické dřevo) přes 4 moduly, odstín antracit RAL 7016, celkové rozměry 8,5 x 1,9 m, výška 2,55 m, odvodnění vedené sloupem s vyústěním nad dlažbou za zadní stěnu přístřešku, vč. označení názvu zastávky.

Součástí bude integrováný informační systém - jednostranný LED panel určený především pro zobrazování standardního množství informací o spojích a to aktuálního stavu dopravy či off-line dle jízdních řádů. Panely budou obsahovat speciální rozhraní pro připojení systému nevidomých a umí s ním koordinovat hlášení pro nevidomé na panelu. Komunikace prostřednictvím GSM/GPRS/UMTS sítě - podle požadavků KODIS. Aktivní plocha 50 x 160 bodů – pětirádkový. Barva antracit RAL 7016. Barva LED diod dle investora.

Příklady možných tabulí informačního systému:



Změna zadávací dokumentace:

Ve čl. XII., bodu XII.2. Lhůta a místo podání zadavatel mění termín:

Maximální lhůta podání: **28. 5. 2020 v 10:00 hodin**

Okamžikem podání nabídky je považována doba elektronického převzetí prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Ing. Jitka Ptošková v. r.
vedoucí odboru rozvoje a investic

Přílohy:

č. 10 – opravený výkaz výměr vč. změn 1 - 7



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR