


LEGENDA



POZNÁMKA

- VÝPISY TRUB, TVAROVEK A ARMATUR VIZ v.č. D.1.b.5
- ŠOUPÁTKA + HYDRANT PODEPŘÍT BETONOVÝM ZÁKLADKEM 300x300x100 - CELKEM 3 ks
- ULIČNÍ POKLOPY ŠOUPÁTEK A HYDRANTU NA BETONOVOU PODLOŽKU
  - POKLOPY ŠOUPÁTEK DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK - 21 KS
  - POKLOPY HYDRANTŮ - 2 KS
  - POKLOPY ŠOUPÁTEK - 1 KS
- POTRUBÍ WAVIN TS SDR11 d 90 x 8,2 V NÁVINU ( NA KONČICÍCH TYČE 6,00 m ) SPOJOVÁNÍ ELEKTROTVAROVKAMI

POUŽITÝ MATERIÁL VODOVODU MUSÍ BÝT V SOULADU SE STANDARDY  
SmVak Ostrava a.s.

|  |            |  |              |                              |   |
|--|------------|--|--------------|------------------------------|---|
| Projektant   | Vypracoval |  | Kreslil      |                              | <div><b>MK engineering</b><br/>ing. Miroslav Krauz<br/>IČ 435 63 945<br/>Komorní 15, 737 01 Český Těšín<br/>tel. 608 736 605<br/>e-mail : krauz@mkplan.cz</div> |
| Ing. Krauz   |            |  |              |                              |   |
| Místo stavby: Bohumín - Záblatí  |            |  |              |                              |   |
| Investor: Město Bohumín, Masarykova 158, 735 81, Bohumín               |            |  |              |                              |   |
| REKONSTRUKCE VODOVODNÍHO ŘADU<br>V UL. BUDOVATELSKÉ<br>BOHUMÍN ZÁBLATÍ |            |  |              |                              |   |
| KLADČSKÝ PLÁN VODOVODU   |            |  | Datum        | 07 / 2018                    |   |
|  |            |  | Stupeň       | DSP + DPS                    |   |
| KLADČSKÝ PLÁN VODOVODU   |            |  | Měřítko<br>- | Č. přílohy<br><b>D.1.b.3</b> |   |