

# Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 5.6.2019

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 29910/2019/KA/HOK

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 29910/2019/KA/HOK

VYŘIZUJE: Simona Panchártková

TEL.: 596 397 270

E-MAIL: simona.panchartkova@khsova.cz

DATUM: 25.6.2019

Ing. Vlasta Vargová  
Slavíkovců 449/15a  
709 00 Ostrava-Mariánské Hory

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 zák. č. 258 /2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), posoudila žádost Ing. Vlasty Vargové, Slavíkovců 449/15a, Ostrava-Mariánské Hory, zastupující investora K3 Bohumín, p.o., Studentská 781, Bohumín, podanou dne 5.6.2019, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci stavebního řízení stavby „Stavební úpravy vč. elektroinstalace MK Bohumín“.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává v řízení podle § 149 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací stavebního řízení stavby „Stavební úpravy vč. elektroinstalace MK Bohumín“, investor K3 Bohumín, p.o., Studentská 781, Bohumín,

## s o u h l a s í .

### Odůvodnění:

Na základě žádosti Ing. Vlasty Vargové, Slavíkovců 449/15a, Ostrava-Mariánské Hory, zastupující investora K3 Bohumín, p.o., Studentská 781, Bohumín, podané dne 5.6.2019, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci stavebního řízení stavby „Stavební úpravy vč. elektroinstalace MK Bohumín“, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Předmětem předložené projektové dokumentace stavebního řízení stavby je změna dispozičního řešení stávajících hygienických zázemí v I. a ve II. NP Městské knihovny Bohumín, Vrchlického 262, Bohumín, která bude provedena na základě bouracích prací a demontáží v uvedených prostorách. Stavební úpravy se budou týkat i některých dalších místností, u kterých dojde k dozdivání vstupů, vnitřních příček. Navržené řešení v I. NP: stavebními úpravami místností 1008, 102 C, 1028 dojde ke vzniku nové dispozice kabiny WC, která bude tvořena předsíňkou s umývadlem na mytí rukou, za zástěnou pisoár a uzavíratelnou kabinou WC; z prostor chodby (místnost 102) dojde ke vzniku toalety pro ZTP osoby (klozet, umývadlo na mytí rukou); úpravami

IČ: 71009167  
ID datové schránky: w8pai4f  
web: www.khsova.cz

Úřední hodiny:  
pondělí, středa 8:00 – 17:00

toalety s předsíňkou a umývadlem na mytí rukou (místnost č. 123, 124) dojde ke vzniku kabiny WC s umývadlem na mytí rukou za zástěnou; stavebními úpravami úklidové komory a kabiny WC (místnost č. 122, 125) dojde k rozšíření prostor úklidové komory, která bude vybavena výlevkou; úpravami části úklidové komory a původního archivu (místnost č. 122, 110) dojde k rozšíření plochy archivu, který bude využíván jako příruční sklad. Navržené řešení ve II. NP: stavebními úpravami části vnitřní komunikace (místnost 200) dojde ke vzniku WC pro klienty knihovny, které bude tvořeno předsíňkou s umývadlem na mytí rukou a 2mi kabinami WC (místnost 200 C); na stávajícím WC zaměstnanců dojde v předsíňce před WC k odstranění sprchového boxu a v předsíňce bude umístěno umývadlo na mytí rukou; původní kabina WC v prostorách vnitřní komunikace navazující na čítárnu bude využívána jako úklidová komora, bude rovněž vybavena výlevkou. Podlahy a stěny na hygienických zázemích budou opatřeny novým omyvatelným, bezesparým a dezinfikovatelným povrchem. Obklady budou do výše 1,80m. Nové zařizovací předměty budou napojeny na rozvody vody a kanalizace v objektu knihovny, ohřev teplé užitkové vody u umývadel a výlevek bude zajištěn bezporuchový průtokovým ohřívačem. Součástí stavby bude oprava elektroinstalace. Předloženým světelně technickým projektem bude dle daných provozních prostor zajištěna udržovaná osvětlenost  $E_m$  131-797lx. Umělé osvětlení bude zajištěno LED svítidly. V knihovně je zaměstnáno 5 pracovníků, nájemní kanceláře využívají 2 osoby. Dále je navržena rekonstrukce stávajícího systému vzduchotechniky, který je nefunkční, instalací nových funkčních ventilátorů. Obnova se bude týkat bezokenních prostorů (hygienická zázemí). Výkon ventilátoru bude dle příslušných zařizovacích předmětů 30-50m<sup>3</sup>/hod. Přívod vzduchu do odvětrávaných místností bude zajištěn dveřními mřížkami z okolních prostor.

Předložené podklady stavebního řízení stavby „Stavební úpravy vč. elektroinstalace MK Bohumín“, odpovídají požadavkům zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů.

MUDr. Pavla Urbánková, v. r.  
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální  
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě

**Rozdělovník:**

**Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 1**

1x adresát, vypraveno DS, počet listů 1

1x KHS, oddělení HOK, počet listů 1/1