



Napěťové soustava 1NPE,230V, TN- S
Ochrana před NDN automatickým odpojením od zdroje

Typ V horní části rozváděče doplnit
Din lištu a nové vývody RSS umístit
do prostoru stávajících zrušených jističů

Celkem 1ks pro každý vchod

Zodp. projektant:	Ing Kolmáš Jindřich	Ing Kolmáš Jindřich	
Ved. projektant:	Ing Kolmáš Jindřich	Serafinova č.25	
Vypracoval:	Ing Kolmáš Jindřich	Ostrava 71900	
Objednatel		DIČ 48417769	
Investor:	Město Bohumín		
Akce:		Datum:	03/2018
Oprava el. instalace- společné prostory		Stupeň:	RDS
ul. Čáslavská č.p 987 –Nový Bohumín		Zakázka:	
Část:		CAD:	LT
Název:		Měřiko:	Číslo výkresu:
ROZVADĚČ RSS UMÍSTĚN V RE V HORNÍ ČÁSTI			E-26