



Vývod
napojení DZ
stávající

Napáťová soustava 1NPE,230V, TN – S
Ochrana před NDN automatickým odpojením od zdroje

Typ V horní části rozváděče doplnit Din lištu a nové vývody RSS umístit do prostoru stávajících zrušených jističů

Celkem 1ks pro každý vchod

Zodp. projektant:	Ing Kolmáš Jindřich	Ing Kolmáš Jindřich Serafinova č.25 Ostrava 71900 DIČ 48417769
Ved. projektant:	Ing Kolmáš Jindřich	
Vypracoval:	Ing Kolmáš Jindřich	
Objednatel		
Investor:	Město Bohumín	
Akce:	Oprava el. instalace – společné prostory ul. Čáslavská č.p 984 –Nový Bohumín	
Část:		
Název:	ROZVADĚČ RSS UMÍSTĚN V RE V HORNÍ ČÁSTI	
	Měřtko:	Číslo výkresu: E-56
	Datum:	04./2018
	Stupen:	RDS
	Zakázka:	
	CAD:	LT