




SCHÉMA NÁPOJENÍ Čáslavská 989



REPASE ROZVADĚČŮ SKLADAJÍCÍ
ZE TŘÍ ČÁSTÍ
REPAČE VŠECH DVEŘÍ VČ. ZAMKU
NOVÉ JISTIČE VŠECHNY
OPRANA ZAKRYTOVÁNÍ
NOVÉ VYDRÁTOVÁNÍ
OPRANA NATEŘ VČ. POPISU ROZVADĚČE
MEZI JEDNOTLIVÝMI PODLAŽNÍMI PROVÉST V PODLAŽE OCHRANU PPP E-30

NÁPOJENÍ ROZVADĚČŮ BYTŮ
CYK 3x6mm – celkem – 10bytů 2 byty mají již nové přívody
CYA 6mm ,OP
ROZVOD NA POVrchU V LIŠTĚ LHD 20/20

POHLED PŘI OTEVŘENÝCH DVEŘÍCH
STROP



Zodp. projektant:	Ing Kolmáš Jindřich	Ing Kolmáš Jindřich
Ved. projektant:	Ing Kolmáš Jindřich	Serafinova č.25
Vypracoval:	Ing Kolmáš Jindřich	Ostrava 71900
Objednatel		DÍČ 48417769
Investor:	Město Bohumín	
Akce:	Oprava el. instalace – společné prostory ul. Čáslavská č.p 989 – Nový Bohumín	Datum: 03/2018 Stupeň: RDS Zakázka:
Část:		CAD: LT
Název:	SCHÉMA HLAVNÍHO NÁPOJENÍ HDV A BYTŮ	Měřtko: Číslo výkresu: E-03