



Napěťová soustava 1NPE,230V, TN- S
Ochrana před NDN automatickým odpojením od zdroje

Typ V horní části rozváděče doplnit
Din lištu a nové vývody RSS umístit
do prostoru stávajících zrušených jističů

Celkem 1ks pro každý vchod

Zodp. projektant:	Ing Kolmáš Jindřich	Ing Kolmáš Jindřich Serafinova č.25 Ostrava 71900 DIČ 48417769	
Ved. projektant:	Ing Kolmáš Jindřich		
Vypracoval:	Ing Kolmáš Jindřich		
Objednatel			
Investor:	Město Bohumín		
Akce:	Oprava el. instalace – společné prostory ul. Čáslavská č.p 988 –Nový Bohumín		
Část:			
Název:	ROZVADĚČ RSS UMÍSTĚN V RE V HORNÍ ČÁSTI		
	Měřiko:	Číslo výkresu: E-16	