



**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

H & B REAL, a.s.
Smetanova 1484
75501 Vsetín

Značka: 9773/V031995/2018/SL

Ostrava, dne: 17.12.2018

Věc: **ČERVENÁ KOLONIE NA ULICI OKRUŽNÍ V BOHUMÍNĚ, k. ú. Nový Bohumín, (investor Město Bohumín)**
Stanovisko k odstranění stavby

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 7.12.2018 pod zn.: 9773/V031104/2018/SL.

Popis stavby:

Předložená dokumentace řeší demolici stávajících deseti jednopodlažních objektů na pozemcích v zájmové oblasti v k. ú. Nový Bohumín. Objekty jsou v lokalitě bytových domů na Okružní ulici, jedná se o objekty s parc. č. 786, 795/1, 804, 813, 823, 832, 841, 850 a 859. Předmětné objekty nejsou napojeny na zařízení SmVaK Ostrava a.s.

Stanovisko k umístění:

Realizací výše uvedené demolice staveb na pozemcích v zájmové oblasti v k. ú. Nový Bohumín **dojde ke střetu** se zařízením v majetku SmVaK Ostrava a.s., a to **vodovody DN 150 GG a DN 300 GG a jednotnými kanalizačními stokami DN 600 SKL** (M, hloubka uložení stoky cca 1,98 m), **DN 300 B** (Aj, hloubka uložení stoky cca 1,35 m) a **DN 300 B** (Ah, hloubka uložení stoky cca 1,51 m) - viz orientační zakres v mapové příloze.

Zákres dotčených zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto je povinností investora – stavebníka před zahájením prací požádat o vytyčení zařízení SmVaK Ostrava a.s. Vytyčení provede na základě objednávky středisko vodovodních sítí Havířov, tel. č.: 596 411 416, středisko kanalizačních sítí Karviná, tel. č.: 596 317 962. V případě nesplnění této povinnosti je investor – stavebník povinen nahradit vlastníkově a provozovateli případnou škodu způsobenou na vodohospodářském zařízení v důsledku neprovedeného vytyčení.

Rovněž upozorňujeme na **existenci stávajících přípojek**, které nejsou v majetku, ani v provozování SmVaK Ostrava a.s. - tyto přípojky **nutno respektovat**. Zákres těchto přípojek je pouze orientační, za účelem získání informace o přesné poloze těchto přípojek (příp. o jejich hloubce uložení) nutno kontaktovat jejich vlastníka.

S uvedenou demolicí souhlasíme, za níže uvedených podmínek.

Podmínky pro provádění prací:

- Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení, s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět (kontakty viz výše).
- V rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány skládky zeminy, stavebních sutí apod. **Ochranná pásma** jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
 - u vodovodních a kanalizačních řadů **do průměru 500 mm včetně - 1,5 m.**

- u vodovodních a kanalizačních řadů **nad průměr 500 mm - 2,5 m.**
- Zařízení staveniště požadujeme umístit mimo ochranné pásmo zařízení SmVaK Ostrava a.s.
- Stávající zařízení SmVaK Ostrava a.s. budou během prací zajištěny proti případnému poškození.
- Po dobu demolice stavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě (šoupátka, hydranty a ventily na vodovodních přípojkách) a kanalizační poklopy.
- Případné poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800 292 300).

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 39



Ing. Lumír Pavelek
vedoucí technického odboru

Přílohy:

- Orientační zakres zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.