



H & B REAL, a.s.
Smetanova 1484
755 01 Vsetín

VAS DOPIS ZNACKY / ZE DNE

NASE ZNACKA

VYRIZUJE / LINKA
Fubšo 724428941

MISTO ODESLANI / DNE
Dětmárovice 29.5.2019

Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci

V odpovědi na Vaši žádost ze dne 29.05.2019 žádost o vyjádření k projektované dokumentaci pro stavbu „**Bourací práce na akci Červená kolonie na ulici Okružní v Bohumině**“ Vám sdělují, že v zájmovém místě pro uvedenou akci v k.ú. Nový Bohumín se vyskytuje podzemní vedení horkovodu ve správě ČEZ Teplárenská, a.s.. Trasa primárního horkovodního rozvodu ČEZ teplárenská a.s. je tvořena předizolovaným potrubím 2x DN80, v hloubce cca 1m, bezkanálovém provedení.

V souběhu s potrubím horkovodu jsou zároveň položeny kabely optického vedení v chráničkách HDPE D40. Ochranné pásmo horkovodu je 2,5m od okraje potrubí (zařízení).

Samotná stavba dle předložené PD nezasahuje do ochranného pásma našich energetických rozvodů. Přesto upozorňujeme, že v ochranném pásmu nelze zřizovat deponie ani skládky materiálu a umisťovat objekty zařízení staveniště. V místě uložení potrubí není možno pojíždět těžkými stavebními mechanizmy. Vytýčení provedou na žádost stavebníka pracovníci ČEZ Teplárenská, a.s.

S pozdravem

Ing. Martin Šangala
vedoucí oddělení Dětmárovice
ČEZ Teplárenská, a.s.



ČEZ Teplárenská, a.s.
Bezručova 2212/30
251 01 Říčany
IČ: 273 08 941
(13)

ČEZ Teplárenská, a.s.

Bezručova 2212/30, 251 01 Říčany | tel.: 311 118 682, fax: 311 118 688
www.cezteplarenska.cz | IČ: 27309941, DIČ: CZ27309941
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17910
Doručovací adresa: Teplická 874/8, 405 49 Děčín IV | ID datové schránky 943dk9e