



**Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.**  
se sídlem 28. října 1235/169,  
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

H & B REAL, a.s.  
Smetanova 1484  
75501 Vsetín

Značka: 9773/V031104/2018/SL

Ostrava, dne: 7.12.2018

**Věc: Červená kolonie na ulici Okružní v Bohumíně, k. ú. Nový Bohumín, (investor Město Bohumín)**  
*Stanovisko k existenci inženýrských sítí, resp. stavebnímu záměru (neslouží jako stanovisko pro vydání územního souhlasu, územního rozhodnutí, souhlasu s ohlášenou stavbou nebo stavebního povolení)*

**Popis stavby:**

Předmětem žádosti není stavební záměr, ale pouze získání informací o existenci zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava, a.s. ve vyznačené lokalitě v k. ú. Nový Bohumín.

**Vzhledem k tomu, že z předložené žádosti není zřejmý přesný rozsah stavby, je toto stanovisko pouze obecným konstatováním o existenci inženýrských sítí v zájmovém území.**

**Stanovisko k umístění:**

Na základě podání internetové žádosti Vám byla prověřena existence zařízení v majetku, příp. provozování SmVaK Ostrava, a.s., na pozemku v zájmové oblasti v k. ú. Nový Bohumín a bylo zjištěno, že se v ní nachází **stávající vodovody a kanalizační stoky** – viz orientační zákres v mapové příloze a zaslaná digitální data. Požadujeme **respektovat tato zařízení** – viz Obecné podmínky týkající se umístění a přípravy stavby.

Rovněž upozorňujeme na **existenci stávajících přípojek**, které nejsou v majetku, ani v provozování SmVaK Ostrava a.s. - tyto přípojkы **nutno respektovat**. Zákres těchto přípojek je pouze orientační, za účelem získání informace o přesné poloze těchto přípojek (příp. o jejich hloubce uložení) nutno kontaktovat jejich vlastníka.

**Obecné podmínky týkající se umístění a přípravy stavby:**

- Zákres dotčených zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační. Pokud z přiloženého zákresu vyplývá, že realizací výše uvedené stavby dojde k dotčení zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s., požadujeme před zahájením projekčních prací požádat o vytyčení zařízení SmVaK Ostrava a.s. Vytyčení provede na základě objednávky středisko vodovodních sítí Havířov, tel. č.: 556 411 416 a středisko kanalizačních sítí Karviná, tel.: 596 317 962.
- **Ochranná pásma** jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
  - u vodovodních a kanalizačních řadů **do průměru 500 mm včetně – 1,5 m,**
  - u vodovodních a kanalizačních řadů **nad průměr 500 mm – 2,5 m.**
- **Konkrétní podmínky týkající se umístění a přípravy stavby budou doplněny po předložení konkrétního stavebního záměru.**

Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.**  
28. října 1235/169, Mariánské Hory,  
709 00 Ostrava 39  
  
Ing. Lumír Pavelek  
vedoucí technického odboru

**Přílohy:**

- Orientační zakres zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.