



H & B REAL, a.s.
Ing. Monika Halenčáková
Smetanova 1484
755 01 Vsetín

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
755 01 VsetínVYŘIZUJE / LINKA
Skotnica / 800 850 860MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Ostrava / 2019-06-10**ŽÁDOST O SOUHLAS S PD A S UMÍSTĚNÍM STAVBY V OCHRANNÉM PÁSMU ČEZ DISTRIBUCE**

K Vaší žádosti o vyjádření k akci „**ČERVENÁ KOLONIE NA ULICI OKRUŽNÍ V BOHUMÍNĚ**“ (k.ú. Nový Bohumín) sdělujeme, že s předloženou dokumentací **nesouhlasíme**, protože nově navržená parkovací místa – zpevněné plochy (**IO 05 - II. a VI.**) zasahují přímo na stávající kabel VN, který má ochranné pásmo 1m na každou stranu od svého kraje:

- V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) uvedeného zákona zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením

Kabel VN bude nutno přeložit nebo parkovací místa navrhnout jinak. Přeložka rozvodného zařízení se řídí ustanoveními zákona č. 458/2000 Sb., §47. Investor musí podat řádně vyplněnou a podepsanou Žádost o přeložku.

Naše vyjádření bude vydáno až po vyřízení této žádosti nebo po provedení úpravy PD.

Toto vyjádření **nelze** použít pro účely územního nebo stavebného řízení a jeho platnost je 12 měsíců od data vystavení.

S pozdravem

Ing. Libor Socha
Vedoucí oddělení SEM Sítě

