



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

700 30 Ostrava-Zábřeh, Výškovická 40

územní odbor Karviná

733 01 Karviná, Ostravská 883/8



Č.j. HSOS-492-3/2020

Vyřizuje: Ing. Barbora Vžentková
Tel.: 950 711 125
E-mail: barbora.vzentkova@hzsmk.cz

Karviná 17.01.2020

Počet listů: 1
Přílohy:
PID: HZSTX00BRGY8

XENIUM Europe s.r.o.
Štramberská 1049/20
700 30 Ostrava - Vítkovice

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: Instalace fotovoltaického systému
Místo stavby: ul. Koperníkova 1222, Bohumín, 735 81, parc. č. 1461/1, k. ú. 707031 Nový Bohumín
Stavebník – investor: Město Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569
Předložená dokumentace: dokumentace pro stavební řízení

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen „HZS MSK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil výše uvedenou dokumentaci, předloženou dne 18.12.2019. K této dokumentaci **vydává** v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

závazné souhlasné stanovisko.

Odůvodnění

HZS MSK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení (zpracovatel Ing. Jakub Šilha, číslo ČKAIT 1006334, datum prosinec 2019).

Jedná se o instalaci Fotovoltaické elektrárny (FVE) o výkonu 138,24 kWp na střeše sportovní haly. Elektrárna bude vyrábět elektřinu pro spotřebu areálu Bospor a přebytek bude dodáván do distribuční sítě ČEZ. Každé dva FVE panely budou vybaveny ekonomizérem který zajistí v případě požáru pokles napětí panelů na IV.

Před zahájením užívání nutno předložit HZS aktualizovanou dokumentaci zdolávání požáru ve formě operativní karty.

Posouzením předložené projektové dokumentace v rozsahu požárně bezpečnostního řešení dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., dospěl HZS MSK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

por. Ing. Barbora Vžentková
referent pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva
a krizového řízení

HZS Moravskoslezského kraje
územní odbor Karviná
Ostravská 883/8
733 01 Karviná - Fryštát
2