



Váš dopis zn. e-mail  
Ze dne 7. 10. 2019  
Naše zn. 25321/2019-SŽDC-OŘ OVA-OPS  
Listů/příloh 1/1

Vyřizuje Ing. Martin Klímek  
Telefon +420 972 766 706  
Mobil +420 702 151 812  
E-mail klimek@szdc.cz

Datum 17. října 2019

Ing. Miroslav Knápek  
Břustkova 27  
700 30 Ostrava

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava (dále SŽDC, s.o.) vydává **souhrnné stanovisko** k existenci sítí pro stavbu

**„Propojka k pěchotnímu srubu Na Trati v Bohumíně“**

Trať: Bohumín-Vrbice – Bohumín st. hr., km 3.000 – 3.420 vpravo trati  
TÚDÚ: 190602  
Investor: Město Bohumín

V dané lokalitě se nacházejí sítě SŽDC, s.o., je nezbytné splnit následující podmínky:

1. SŽDC, s.o., Správy elektrotechniky a energetiky (viz přílohu)
2. Bude požádáno o samostatné vyjádření ČD-Telematika a.s., centrální podatelna U2, Pod Tábořem 369/8a, 190 00 Praha nebo na portálu <http://vyjadreni.cdt.cz/>
3. Upozorňujeme na zpevnění tělesa železničního spodku soustavou geomříží v násypovém tělese na pozemku p. č. 1373/8.
4. **Požadujeme dodání dalšího stupně PD.**

Vyjádření se týká území pouze v rozsahu dle předložené žádosti s platností **2 let** od data vydání tohoto souhrnného stanoviska.

**Toto vyjádření k sítím nelze použít pro územní ani stavební řízení.**

S pozdravem

**Ing. Jiří MACHO**  
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

**Přílohy**

Příloha 1 – vyjádření Správy elektrotechniky a energetiky ze dne 15. 10. 2019, čj. 24690/19-SEE/707



**Vyjádření k drážním energetickým zařízením a jejich součástím ve správě SŽDC, s. o., Oblastního ředitelství Ostrava, Správy elektrotechniky a energetiky (SEE)**

**Ev. č. 24690/19-SEE/707**

„Propojka k pěchotnímu srubu Na Trati v Bohumíně“ (sítě).

Trať SŽDC Bohumín-Vrbice - Bohumín st. hr. v km 3,000 – 3,420.

<b>Komu</b>	Ing. Martin Klímek	<b>Od koho</b>	Vladimíra Celárková Ivan Čabala
úsek, org. jednotka:	Oblastní ředitelství Ostrava	úsek, org. jednotka:	Oblastní ředitelství Ostrava
odbor:	OPS	odbor:	SEE
		telefon:	+420 972 762 062 +420 972 762 202
		e-mail:	celarkova@szdc.cz cabala@szdc.cz
<b>Datum</b>	15. 10. 2019	Počet stran	2
		Počet příloh	0

ke dni: **říjen 2019**

Při realizaci Vámi plánovaných vyznačených zemních prací **dojde** ke styku (souběhu, křížení) s drážními elektroenergetickými zařízeními a jejich součástmi, která jsou chráněna ochranným pásmem dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb.

Jedná se o:

- podzemní vedení: nn☐, nn DOÚO, ON☐, vn 3kV DC☐, vn 6kV☐, vn 22kV☐, vvn 110kV☐, uzemnění☐
- nadzemní vedení kabelové: nn☐, vn 6kV☐, vn 22kV☐
- nadzemní vedení (bez izolace): vn 3kV DC☒, vvn 110kV☐
- nadzemní vedení (se zákł. izolací): vn 22kV☐
- elektrické stanice: venkovní☐, stožárové☐, kompaktní a zděné☐

**Všeobecné podmínky:**

Provádění zemních prací v blízkosti podzemních vedení elektrizační soustavy a jejich součástí se povoluje za podmínek, že žadatel:

- bude respektovat ochranná pásma zařízení elektrizační soustavy dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb.
- zajistí před zahájením zemních prací vytyčení kabelového vedení přímo na stanovišti (trase), nutno uvést značku tohoto vyjádření
- uvědomí organizaci, která vydala toto vyjádření o zahájení stavebních prací nejméně 15 dnů předem
- seznámí prokazatelně (písemně) své zaměstnance, jichž se to týká, s polohou tohoto vedení (zařízení) a upozorní je na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od výkresové dokumentace (v metrech)
- vyzve své zaměstnance, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a ve vzdálenosti 1 metru po každé straně vytyčené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubicích strojů) a dodržovali platné bezpečnostní předpisy a ČSN
- uloží svým zaměstnancům, aby odkryté podzemní kabelové vedení (zařízení) řádně zajistili proti poškození a na tuto skutečnost upozorní správce zařízení (kabelu)
- bude dodržovat technologické postupy pokládky sítí technického vybavení (kabely, potrubí aj.) dle platných ČSN, TNŽ a předpisů SŽDC a ostatních právních předpisů
- zajistí zachování snadného přístupu ke kabelovým trasám a zařízením ve správě SEE OŘ Ostrava z provozních důvodů (oprava, údržba, příp. výměna) s potřebnou technikou

- vyzve správce zařízení k provedení kontroly, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno
- ohlásí neprodleně každé poškození podzemního kabelového vedení a ostatního zařízení na elektrodispečink SŽDC v Ostravě: elektrodispečer I. tel. 972 762 581  
elektrodispečer II. tel. 972 762 683

**Doplňující připomínky:**

- Stavba se nachází v místě elektrizované železniční tratě – trakčního vedení vn 3kV DC. V ochranném pásmu (7m) i mimo ně je každý povinen zdržet se jednání, kterým by mohl poškodit, omezit nebo ohrozit bezpečný a spolehlivý provoz uvedeného zařízení nebo narušit stabilitu podpěr trakčního vedení.
- Stavba se nachází v místě elektrizované železniční tratě – trakčního vedení vn 3kV DC je nutno zajistit a dodržovat veškerá ochranná a bezpečnostní opatření dle platné legislativy, zejména dle ČSN 341500 ed.2, ČSN EN 50110-1 ed.3, ČSN EN 50122-1 ed.2, TNI 343100, TNŽ 343109 a předpisu Bp1.

Nedodržení výše uvedeného je hrubým porušením právních povinností dle zákonů č. 458/2000 Sb. energetický zákon a č. 266/1994 Sb. Zákon o drahách v jejich platných zněních.

Toto vyjádření pozbývá platnosti, jestliže se nezačne se stavebními pracemi uvedené stavby do dne: **říjen 2021**



**Ing. Jaromír Hubač**

Přednosta

Správy elektrotechniky a energetiky  
Oblastní ředitelství Ostrava