

Příloha č. 3

Rozvody zemního plynu:

řídí se ČSN EN 1775 a 70401.

Na vzdálenost cca 1,5 m od odběrného místa umístěného v šachtici inženýrských sítí není potřeba vypracovávat dokumentaci.

Bude vyměněn tento úsek, nově v materiálu Cu, součástí výměny je výměna uzávěru spotřebiče, připojovací hadice, tlaková zkouška, výchozí revize a uvedení do provozu

dodaného kombinovaného sporáku vč. vpuštění plynu na výzvu objednatele, až bude odběrné místo osazeno plynoměrem.