



MĚSTO BOHUMÍN

MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN
ODBOR ROZVOJE A INVESTIC
Masarykova 158
735 81 Bohumín

MUBO/01242/2021/INV/PeE

V Bohumíně dne 12.01.2021
Vyřizuje: Eliška Pecháčková/tel.: 596 092 243

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Číslo jednací:	MUBO/44264/2020/INV/PeE
Název zakázky:	Cyklostezka Bohumín-Pudlov
Druh veřejné zakázky:	zakázka malého rozsahu na stavební práce
Název/ obchodní firma zadavatele:	město Bohumín
se sídlem:	Masarykova 158, 735 81 Bohumín
IČ:	00297569

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1)

Dle ČSN – EN 73 61 29 a souvisejících TP je pro dokonalé spojení jednotlivých živičných vrstev doporučeno použít „Postřik živičný ze spojovací emulze a infiltrační postřik“.
Ve výkaze výměr, TZ ani příčném řezu jsme je nenašli. Žádám Vás o prověření, zda zadavatel toto skutečně v rámci realizace nebude vyžadovat. Popř. zda tyto postřiky máme ocenit a jakým způsobem.

Odpověď:

Na dotaz použití živičného postřiku mezi jednotlivými živičnými vrstvami odpovídáme, že se realizuje u staveb s větší intenzitou provozu. V našem případě projektant spojovací postřik nenavrhl.

Ing. Jitka Ptošková v. r.
vedoucí odboru rozvoje a investic