



MĚSTO BOHUMÍN

Masarykova 158, 735 81 Bohumín
tel:596 092 111 fax: 596 092 100

MUBO/01478/2021/OSD/SVR
Vyřizuje: Ing. Stanislav Svrčina/596 092 259
V Bohumíně dne 13.1.2021

Číslo jednací:
Název zakázky:

Druh veřejné zakázky:
Zadávací řízení:
Název/ obchodní firma zadavatele:
se sídlem:
IČ:

Č. j.: MUBO/45192/2020/OSD/SVR
„GO elektroinstalace společných prostor
domu č.p. 1158, ul. Nerudova, Bohumín ”
elektroinstalační práce
VŘ malého rozsahu
Město Bohumín
Masarykova 158, 735 81 Bohumín
00297569

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.1

Dotaz: V technické zprávě se nikde nepíše o požárních trasách, Máte zpracované PBR.
Pokud ano, mohu ho dostat k nahlédnutí?

Odpověď: Požárně bezpečnostní řešení zatím není zpracováno, bude se zpracovávat
dodatečně

Dotaz: Lišty v rozpočtu ve společných trasách jsou bezhalogenové a kabely CXKH, to nejde
moc do sebe. Vše by mělo být provedeno v protipožárním provedení.

Odpověď: Kabely CXKH v plastových lištách jsou kompromisem "protipožárního provedení."
Vzhledem k tomu, že kabely se nacházejí v chráněných únikových trasách, musely být zvoleny
kabely CXKH. Aby se při rekonstrukci ale nezasahovalo do stěn a stropů sekáním, byly zvoleny
plastové lišty na povrchu stěn a stropů.

v.2.

MĚSTO BOHUMÍN
MĚSTSKÝ ÚŘAD
odbor správy domů
735 81 Bohumín 11

Ing. Roman Klepek, Ph.D., MBA

vedoucí odboru správy domů