



MĚSTO BOHUMÍN

Masarykova 158, 735 81 Bohumín
tel: 596 092 111 fax: 596 092 100

MUBO/02412/2021/INV/LaA
Vyřizuje: Ing. Alena Lašutová/596 092 178
V Bohumíně dne 18. 01. 2021

Číslo jednací:
Název zakázky:

Druh veřejné zakázky:
Zadávací řízení:
Název/ obchodní firma zadavatele:
se sídlem:
IČ:

Č. j.: MUBO/39095/2020/INV/LaA
„Stavební úpravy bytových domů,
lokalita Husova v Bohumíně“
stavební práce
zjednodušené podlimitního řízení
Město Bohumín
Masarykova 158, 735 81 Bohumín
00297569

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.1

podle § 98 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

Dotaz: v PD je navržen izolant hlavní plochy v tl. 150 mm z EPS, ale ve VV pro Vrchlického 912-914 je materiál MW tl. 160 mm.

Odpověď: Prosíme o opravení položky č. 11 v oddílu úpravy povrchu vnějších ve výkazu výměr. Správně má být dodán materiál EPS 70F 150mm místo chybně uvedeného materiálu Frontrock Max-E tl. 160 mm. Pruh MW tl. 150 mm nad zakládací lištou musí být zachován.

Dotaz: Dále je zde rozpor ve skladbě 6T, zdvořile žádáme o vysvětlení této skladby, respektive její kalkulace množství a položka montáže jiného materiálu.

Odpověď: Pro položku T6 platí vysvětlení v TZ. Jedná se vyrovnání podkladu nad sklepními okny, až pod stávající předsazenou hranu horní fasády.

Dotaz: PBR stavby se odvolává na ČSN 73 0810, návrh založení ETICS se zdá být v rozporu s touto normou kdy se domníváme, že pás vaty by měl být v šířce (výšce) 900 mm.

Odpověď: Pruh MW v. 200 mm nad zakládací lištou není požární pás, s ohledem na výšku budovy požární pásy nejsou požadovány. Řešení a provedení prací dle PD je schváleno HZS MSK ÚP Karviná.

MĚSTO BOHUMÍN
MĚSTSKÝ ÚŘAD
odbor rozvoje a investic
Bohumín 3


Ing. Jitka Ptošková
vedoucí odboru rozvoje a investic