



SPRÁVA SILNIC MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE,
příspěvková organizace

středisko Karviná

Bohumínská 1877/4, 733 01 Karviná



VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 3.2.2020

NAŠE ZN.: 3964/TSÚ/2019-RŘ

VYŘIZUJE: Řepková Renáta

TEL.: 731 403 270

E-MAIL: renata.repkova@ssmsk.cz

DATUM: 19.2.2020

Ing. Petr Bureš, Ph.D.

vodo-stavební projekt

Dvorní 755/3

708 00 Ostrava - Poruba

**Přípojky splaškové kanalizace pro stávající objekty na ul. Štefánikova č.p. 320, 321 a Tř.Dr. E. Beneše č.p. 322, 324 v k.ú. Nový Bohumín
- vyjádření k projektové dokumentaci a k územnímu souhlasu**

Pro vyjádření nám byla předložená projektová dokumentace ve stupni ÚS a DPPS z data 01/2020.

Stavbou budou dotčeny pozemky parc. **642/1** a **2531/3**, vše v k.ú. **Nový Bohumín**, které jsou ve vlastnictví Moravskoslezského kraje a Správa silnic MS kraje má na základě zřizovací listiny právo na hospodaření se svěřeným majetkem kraje.

Přípojky splaškové kanalizace pro uvedené domy budou napojeny na hlavní kanalizační řad umístěn v **živičné části silnice č. III/46818**. Napojení bude provedeno výkopem v živičné části silnice.

Správa silnic MS kraje středisko Karviná souhlasí s umístěním kanalizačních přípojek na pozemcích parc. č. 642/1 a 2531/3, vše v k.ú. Nový Bohumín za předpokladu, že budou dodrženy níže uvedené podmínky:

Technické podmínky

- v místě překopu musí být živičný povrch zařezán do pravidelného tvaru.
- Výkop musí být opraven v souladu s TP 146 – Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací. Po uložení položení výkop musí být zasypán **výhradně z materiálu dle požadavku SSMSK stř. Karviná**, s pečlivým předepsaným hutněním po vrstvách

od nivelety vozovky:

- ACO (asfaltový beton brusný)	11+ 40mm
-Spojovací postřik	0,2 km/m ²
-ACL (asfaltový beton ložný)	16+ 70mm
-Spojovací postřik	0,4 – 0,6 kg/m ²
-KSC (kamenivo zpevněné cementem) SC 8/10	170mm
-ŠD (štěrkodrt')	250 mm
Celkem	530 mm

Organizace se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava zapsaná v OR KS Ostrava, odd. Pr., vl.988

IČO: 00095711

e-mail: ssmsk@ssmsk.cz

tel.: 595 135 911

Komerční banka Karviná

DIČ: CZ00095711

www.ssmsk.cz

ID DS: jyt8nr

č.ú.: 86-6032100257/0100

- Před pokládkou živičných vrstev musí být provedena **statická hutní zkouška na každém výkopu** (únosnost min. 100 MPa na finální vrstvě pod živicí). Ke zkouškám bude přizván zástupce SSMSK (e-mailem, telefonicky).
- Betonová šachta na ul. Tř. Dr. E: Beneše zůstane stávající pouze s výměnou stávajícího poklopu za nový samonivelační poklop včetně protihlukové membrány a podkladního prstence na dopravní zatížení silnice III. tř.
- **Rozsah opravy živičného povrchu požadujeme přes celou šířku vozovky.** Rozsah výměny živičného povrchu musí být zapracován do dalšího stupně projektové dokumentace.

Podmínky pro vydání stavebního povolení a realizaci stavby

- Pro umístění kanalizačních přípojek v silničních pozemcích musí být uzavřena mezi SSMSK a městem **smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene**. Věcný záměr musí být schválen Radou MS kraje. Smlouva bude zajišťována prostřednictvím našeho střediska.
- Pro vydání stavebního povolení musí být mezi městem a SSMSK uzavřena **smlouva o právu provést stavbu**.
- Silniční správní úřad v Bohumíně nutno požádat o vydání rozhodnutí pro umístění kanalizačních přípojek v tělese komunikace.
- Před zahájením stavby, minimálně 10 dní předem, investor a zhotovitel uzavře s naší organizací smlouvu o zvláštním užití silnice včetně předávacího protokolu. Poplatek za zvláštní užití silnice ve výši dle platné interní směrnice bude vystaven zhotoviteli.
- Stavbu nutno zabezpečit tak, aby nedocházelo ke znečišťování a poškozování silnice. Pokud znečištění způsobí závadu ve sjízdnosti na silnici, zhotovitel musí neprodleně odstranit znečištění v celém rozsahu a komunikaci uvést do původního a sjízdného stavu (§ 28 zákona 13/1997 o pozemních komunikacích).
- **Stavba nesmí být realizována v zimním období, tj. od 1.11 do 31.3.**

Doplněnou projektovou dokumentaci dle požadavku SSMSK požadujeme předložit k odsouhlasení.

S pozdravem

Ing. Václav Hrachovina

Spovědovací středisko
Moravskoslezského kraje
příspěvková organizace
středisko Karviná
Bohumínská 1877/4, 733 01 Karviná
DIČ: CZ00095711

Strana 2 z 2