



MĚSTO BOHUMÍN

MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN
ODBOR ROZVOJE A INVESTIC
Masarykova 158
735 81 Bohumín

MUBO/07991/2021/INV/Ka

V Bohumíně dne 18. 02. 2021

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

Číslo jednací:
Název zakázky:

MUBO/03941/2021/INV/Ka
Bohumínská městská nemocnice – demolice objektů

Druh veřejné zakázky:

zakázka malého rozsahu na stavební práce

Zadávací řízení:

zakázka malého rozsahu

Název/obchodní firma zadavatele:
se sídlem:

město Bohumín
Masarykova 158, 735 81 Bohumín

IČO:

00297569

Vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 1

Ve slepém rozpočtu v položkách zemních prací je uvedeno množství výkopů pro jednotlivé objekty v rámci celého půdorysu do hloubky přes 1m. Pokud by se prováděly odkopy pouze pro vybourání základů, je toto množství vysoké jak pro výkopy, tak pro zpětné zásypy. Prosím o upřesnění výkazu výměr, případně záměru pro úpravu pláně.

Odpověď č. 1

S ohledem na požadavek budoucí výstavby zpevněných ploch a komunikací, požadujeme pod celou stavbou vytěžení a nahrazení drceným kamenivem vhodných do konstrukčních vrstev vozovek hutněný po vrstvách max 300 mm. Naceňte dle výkazu výměr.

Dotaz č. 2

Je možné použít pro zásypy betonový recyklát?

Odpověď č. 2

Záměna konstrukčních vrstev z kameniva za betonový recyklát není možná. Použité kamenivo musí být certifikované a zhotovitel je povinen doložit před realizací platný certifikát.

Dotaz č. 3

Rádi bychom se zeptali, jestli je možnost záměny štěrkodrtě fr. 0/63 mm za betonový recyklát fr. 0/63mm a to pouze do spodních vrstev ploch. Na vrchní vrstvu se použije štěrkodrt' fr. 0/63 mm

Odpověď č. 3

Viz. odpověď č. 2

Dotaz č. 4

Lze v rámci realizace zakázky recyklovat stavební suť v místě.

Odpověď č. 4

Nelze

Dotaz č. 5

Může být štěrkodrt' nahrazena betonovým recyklátem.

Odpověď č. 5

Viz. odpověď č. 2

Ing. Jitka Ptošková v. r.
vedoucí odboru rozvoje a investic