


## VÝPIS DVEŘÍ

## OZN. NÁHLED

HLAVNÍ VSTUPNÍ DVEŘE

P  
01

## TECHNICKÉ INFORMACE

Popis	HLINÍKOVÉ DVEŘE, IZOLAČNÍ DVOJSKLO, Ud=1,2 W.m-2.K
Počet ks	Pravé - 01
Průchozí rozměry š/v	1 500x2 020mm (OTVOR 1 500x1 970mm), AKTIVNÍ KŘÍDLO š. 1000mm (SVĚTLOST 940mm), FIXNÍ KŘÍDLO š.500 mm
Členění	VIZ SCHÉMA
Otvírání	PRAVÉ, DOVNITŘ OTVÍRAVÉ, SE SAMOZAVÍRAČEM Z VNITŘNÍ STRANY
Materiál	AL PROFILY S PRERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM VČ. RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ
Zasklení	DVEŘNÍ KŘÍDLO-BEZPEČNOSTNÍ IZOLAČNÍ DVOJSKLO, U=1,0 W/m2K, RW=32 dB - ČIRÉ
Výplň	IZOLAČNÍ VÝPLŇ NEPRŮHLEDNÁ, OPLÁŠTĚNÁ HLINÍKEM
Zárubeň	HLINÍKOVÁ RÁMOVÁ, SOUČÁST DODÁVKY DVEŘÍ
Kování	- KOULE (KLIKA) x KLIKA - s konečnou platností upřesní investor - ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ - ZÁMEK S PANIKOVOU FUNKCÍ (možnost otevření dveří z vnitřní strany i při zamčení!!!) - SAMOZAVÍRAČ - STAVĚČE DVEŘÍ - STAVITELNÉ DVEŘNÍ ZÁVĚSY - DVEŘNÍ TĚSNĚNÍ KŘÍDLA - DVEŘNÍ KARTÁČE - PRAHY DVEŘNÍHO KŘÍDLA
Povrchová úprava	VYPALOVACÍ PRÁŠKOVÁ BARVA - ODSŤÍN RAL (upřesní investor)
Doplňky	SOUČÁST DODÁVKY DVEŘÍ: interiér: - OKENNÍ PLASTOVÁ DILATAČNÍ ZAČIŠŤOVACÍ APU LIŠTA PO 3 STRANÁCH DVEŘNÍHO RÁMU (VE STYKU S OMÍTKOU OSTĚNÍ) - PAROTĚSNÁ OKENNÍ PÁSKA (FÓLIE) PO OBVODU VÝPLNĚ EV. UNIVERZÁLNÍ PÁSKA exteriér: - OKENNÍ PLASTOVÁ DILATAČNÍ ZAČIŠŤOVACÍ APU LIŠTA SE SKELNOU TKANINOU PO 3 STR. DVEŘNÍHO RÁMU (VE STYKU S OMÍTKOU OSTĚNÍ) - PAROPROPUSTNÁ OKENNÍ PÁSKA (FÓLIE) PO OBVODU VÝPLNĚ EV. UNIVERZÁLNÍ PÁSKA
Poznámka	- VÝKRES NENAHAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI ! - PŘED VÝROBOU HLINÍKOVÉ VÝPLNĚ JE NUTNÉ, ABY DODAVATEL SESTAVY PŘEDLOŽIL INVESTOROVÍ A PROJEKTANTOVÍ ZPRACOVANOU DÍLENSKOU DOKUMENTACI STĚNY K ODSOUHLAŠENÍ. BEZ ODSOUHLAŠENÍ PROJEKTANTEM A INVESTOREM NESMÍ BÝT ZAPOČATA VÝROBA - PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚRIT PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORU NA STAVBĚ!

AUTOR PROJEKTU	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT		
Ing. Michal Maslák	Václav Běhálek	Ing. Adam Kermes		
INVESTOR: <b>Město Bohumín</b> Masarykova 158, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín mob: 596 092 111, email: info@mubo.cz			FORMAT	A4
<b>Zateplení bytových domů, Žižkova 127 a 178</b>			DATUM	06/2020
K.Ú. Nový Bohumín, parc.č. 350/2 a 350/3			STUPEŇ	DUS+DOS
NS - Výpis výplní otvorů			Č.ZAKÁZKY	20-06-45
			MĚŘITKO	ČÍSLO VÝKRESU
			1:--	<b>D.1.2.03</b>