







Legenda elektro

-  Zásuvková sestava pro jedno PC pracoviště
2x230V/16A, 1xRJ45 ve společném rámečku
První zásuvka v obvodu je s přepětovou ochranou
-  Zásuvka jednonásobná
16A,230V, AC, CYKY 3Cx2,5 osadit dostolů
vedle dveří 120cm nad podlahu do společného rámečku
se spínačem(pokud není na výkrese uvedeno jinak)
v rozvaděči chráněna proudovým chráničem (0,03A)
-  Zásuvka jednonásobná
16A,230V, AC, CYKY 3Cx2,5 osadit do stolů
(pokud není na výkrese uvedeno jinak)
Zásuvka s ochranou před přepětím
-  TV+R+SAT vývod
pro přístroj, osadit 20cm nad podlahu
do spol.rámečku se zásuvkami,
vedení KOAX TV-VCCOY 75-5,6 v toy 16
-  RJ45í vývod dvojnásobný
pro přístroj 5013U,
do spol.rámečku se zásuvkami, ke každé zás. samostatně
vedení UTP cat.6 v toy 16

Rozvodná soustava : 3PEN AC 50Hz 230/400V/TN-C
Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s normou
ČSN 33 2000-4-41, ed.3 ochrannými opatřeními stanovenými v oddíle
"411-Ochranné opatření:automatické odpojení od zdroje"
a souvisejícími normami podle odkazů v uvedené normě.

Ochrana před přímým dotykem živých částí je zajištěna:
-základní ochranou dle odst.411.2 jedním z opatření popsaných v příloze A, případně B.

Ochrana před dotykem neživých částí při poruše je zajištěna:
ochranným uzemněním a ochranným pospojováním dle odst. 411.3.1
-automatickým odpojením v případě poruchy dle odst. 411.3.2
-doplňkovou ochranou dle odst. 411.3.3
-dodržením podmínek pro síť TN dle odst. 411.4

NAVRHL	Ing.Radán Grusman	Měř.	1: 50	 G - ATELIER Dostojevského 28, 746 01 OPAVA e-mail: gatelier@centrum.cz IČO: 43891632, mob.: 902 534 912	
ZODP. PROJEKTANT	Ing.Radán Grusman	Ar.č.	752		
KRESLIL	Ing.Radán Grusman	Or.č.	2		
DATUM	3/2021	St.	DOH		
OBSAH				Č. VÝKRESU	STR.
Stavební úpravy stávajících prostor ZŠ– MM učebna ZŠ a MŠ Bohumín Čs.armády 1026				ELO2	
Elektroinstalace					