



MĚSTO BOHUMÍN

MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN
ODBOR ROZVOJE A INVESTIC
Masarykova 158
735 81 Bohumín

Čj.:MUBO/13684/2021/INV/HoJ

V Bohumíně dne 8. 4. 2021

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.1, 2 podle § 98 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

Číslo jednací:
Název zakázky:

MUBO/13684/2021/INV/HoJ
**Chráněné bydlení Husova č.p. 559 v Bohumíně –
Stavební práce**

Druh veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Zadávací řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Název/ obchodní firma zadavatele: Město Bohumín
se sídlem: Masarykova 158, 735 81 Bohumín
IČ: 00297569

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

Žádost č.1

Dotaz č. 1.0)

Dobrý den, co se týče nacenění vnitřních dveří, potřebujeme znát jejich povrchovou úpravu.
Prosím o doplnění, děkuji.

Odpověď č. 1.0)

Bude se jednat o klasické bezrámové, voštinové, či požární dveře s lamino povrchem v dekoru dřeva např. 'kouřový dub':



obrázek pouze ilustrativní

Žádost č.2

Dotaz č. 2.0)

K prvku T/12 potřebujeme bližší specifikaci: výkres tvaru ocelové konstrukce, hmotnost, dimenze jednotlivých prvků, barevný odstín.

Odpověď č. 2.0)

Uvažujte ocelové zábradlí schodiště se svislou tyčovou výplní. Zábradlí bude délky cca 11,5 m, výšky 1,0 m. Madlo bude dřevěné smrkové. Povrchová úprava komaxit RAL 7016.

Profil sloupků: Jekl 60/30/3, vzdálenost sloupků cca 120 cm – *uvažujte možnost kotvení shora i ze strany (dle dohody při realizaci stavby na základě dílenské dokumentace)*

Profil vodorovných částí: Plochá tyč 30/6 – 2 ks v jednom poli

Profil výplně: Tyč 15 mm

Profil madla: smrk cca 70/40, okrouhlé hrany, lakované bezbarvým lakem

Odhadovaná hmotnost ocelové konstrukce: 345 kg



obrázek pouze ilustrativní

Dotaz č. 2.1)

K prvku T/13 potřebujeme bližší specifikaci: výkres tvaru ocelové konstrukce, hmotnost, dimenze jednotlivých prvků, barevný odstín.

Odpověď č. 2.1)

Uvažujte ocelové zábradlí schodiště se svislou tyčovou výplní. Zábradlí bude délky cca 2,5 m, výšky 1,0 m. Madlo bude dřevěné smrkové. Povrchová úprava komaxit RAL 7016.

Profil sloupků: Jekl 60/30/3, 1 max. 2 ks, kotvení ze strany (*dle dohody při realizaci stavby na základě dílenské dokumentace*)

Profil vodorovných částí: Plochá tyč 30/6 – 2 ks v jednom poli

Profil výplně: Tyč 15 mm

Profil madla: smrk cca 70/40, okrouhlé hrany, lakované bezbarvým lakem

Odhadovaná hmotnost ocelové konstrukce: 75 kg

Dotaz č. 2.2)

K prvku T/16 potřebujeme bližší specifikaci: výšku, výkres tvaru konstrukce, hmotnost, dimenze prvků, odstín, jaká krytina.

Odpověď č. 2.2)

Uvažujte prvek T/16 jako skleněnou pultovou stříšku na nerezových táhlech rozm. 1300*2500, zasklení: čiré sklo 10mm ESG. (*změna oproti projektové dokumentaci, kde je uvedena ocelová markýza*)

Lze dodat jako typový výrobek.

Ve styku stříšky se stěnou uvažujte mimo tmelení i s oplechováním tvaru L z poplastovaného plechu tmavě šedého - rozv. š. cca : 15 cm, dl. 250 cm a to včetně přítlačné lišty rozv. š. cca 7 cm, dl. 250 cm.



obrázek pouze ilustrativní

Dotaz č. 2.3)

Určete jednoznačně otevírání a označení dveří mezi m.č. 1.01A a m.č. 013 -jiné situování ve výkrese ASŘ a jiné v PBŘS.

Odpověď č. 2.3)

Naceňte požární dveře 800/1970 EI 30 DP3-C, levé, tzn. otevíravé ven do m.č. 1.01A.

Dotaz č. 2.4)

Určete jednoznačně výšku prvku T/6: ve výkrese 1970, ve výpisu 2100.

Odpověď č. 2.4)

Naceňte balkónové dveře výšky 2100.

Dotaz č. 2.5)

Určete jednoznačně materiál prvků T/8 a T/9 -ve výpise popsány jako DŘEVĚNÉ OCELOVÉ, v rozpočtu DŘEVĚNÉ.

Odpověď č. 2.5)

Naceňte ocelové dveře.

Dotaz č. 2.6)

Určete blíže způsob kotvení prvku T/15 (do ostění z boku, do fasády zepředu), rovněž tak výkres tvaru, dimenze prvků, hmotnost. Umístění kotvení bude mít vliv na prostor pro truhlík.

Odpověď č. 2.6)

Uvažujte kotvení tyčí tl. 15 mm v úpravě komaxit RAL 7016 na fasádu zepředu a to pomocí typových úchytek např.:



obrázek pouze ilustrativní

Celková hmotnost tyčí (bez úchytek) bude cca 55 kg.

Ing. Jitka Ptošková v. r.
vedoucí odboru rozvoje a investic