



MĚSTO BOHUMÍN

MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN
ODBOR ROZVOJE A INVESTIC
Masarykova 158
735 81 Bohumín

Čj.:MUBO/13684/2021/INV/HoJ

V Bohumíně dne 12. 4. 2021

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3, 4 podle § 98 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

Číslo jednací:
Název zakázky:

MUBO/13684/2021/INV/HoJ
**Chráněné bydlení Husova č.p. 559 v Bohumíně –
Stavební práce**

Druh veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Zadávací řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Název/ obchodní firma zadavatele: Město Bohumín
se sídlem: Masarykova 158, 735 81 Bohumín
IČ: 00297569

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

Žádost č.3

Dotaz č. 3.0)

Vnitřní dřevěné dveře – bližší specifikace? Masív, DTD, povrch folie nebo lamino, styl kování apod.?

Odpověď č. 3.0)

Viz odpověď 1.0.

Bude se jednat o klasické bezrámové, voštinové, či požární dveře s lamino povrchem v dekoru dřeva např. 'kouřový dub'. Kování typové, rozety hranaté.

Dotaz č. 3.1)

Položka T/1 – Masív? Jaký profil a dřevina? Kování? Jaká povrchová úprava?

Odpověď č. 3.1)

Naceňte v horní části prosklené dřevěné masivní rámové dubové vstupní dveře s nadsvětlíkem, zasklené izolačním dvojsklem. Členění zasklené části a nadsvětlíku může být falešné, ale oboustranné. Tloušťku materiálu a parametry zasklení volte s ohledem na statiku

dveří a celkový požadovaný součinitel prostupu tepla. Kování typové, bezpečnostní třída 3, s panikovou funkcí. V rámci dodávky uvažujte s 15 klíči pro dané dveře.

Dotaz č. 3.2)

Položky T/8 a T/9 – co znamená dveře dřevěné ocelové? Bližší specifikace viz ostatní vnitřní dveře?

Odpověď č. 3.2)

Viz. Odpověď 2.5, tzn. ocelové dveře s typovým kováním, v případě T/9 s požární odolností EW 30DP1-C.

Dotaz č. 3.3)

Konkrétní schémata a specifikace zámečnických výrobků (branka, zábradlí, markýza...)? Tedy materiál, konstrukce, tvar, povrchová úprava apod.

Odpověď č. 3.3)

Viz odpověď 2.0, 2.1, 2.2.

Posuvnou bránu uvažujte vč. el. pohonu rozm. 4,0 x 1,5 m se svislým členěním. Rám brány: jekl 60/40/3, výplň 20/5 mm. Nosné sloupky Jekl 140/140/5 dl. 1,6 m při osazení na bet. základ shora. Povrchová úprava komaxit RAL 7016. V rámci dodávky uvažujte se 6 ks ovladačů. Celková hmotnost ocelových prvků cca 280 kg.
(Lze dodat jako typový výrobek.)

Základové patky z bet. prostého C12/15 roz. cca 0,4*0,4*0,9 m

Napojení el. brány uvažujte z hlavního rozvaděče domu. Hlavní přívod 230V – kabel CYKY 3Cx1,5 v PE DN 50 chrániče dl. přívodu 9 m. Jistič v hlavní skříni 10A. (vč. výkopu hl. cca 0,7 m)



obrázek pouze ilustrativní

Branku uvažujte rozm. 1,1 x 1,5 m se svislým členěním typově dtto posuvná brána, tzn. profil rámu 60/40/3, výplň 50/5 se stejnou povrchovou úpravou. Na základě upřesnění kotvení branky ke stávajícím konstrukcím vstupu domu uvažujte s úpravou šířky brány. *(mezera pro zvolený typ pantů, či uchycení kování pro jazýček vložky, vložku uvažujte cylindrickou s 15 klíči)*

Dotaz č. 3.4)

U slaboproudu je k TZ pouze titulní list, ale samotná TZ chybí.

Odpověď č. 3.4)

Přílohou vysvětlení zadávací dokumentace přikládáme chybějící TZ slaboproudu.

Žádost č.4

Dotaz č. 4.0)

V zadávací dokumentaci ve výpisu prvků jsou uvedeny prvky T/10, T/14 až T/17, které však nejsou obsaženy ve slepém rozpočtu. Budou doplněny do slepého rozpočtu?

Odpověď č. 4.0)

Dané prvky, pokud nejsou součástí výkazu výměr, nebudou v dodávce obsaženy.
*(T/10- vestavná skříň: bude řešeno v rámci následující etapy dodávky vnitřního vybavení;
T/14- ocelový škrabák: investor zváží jeho nutnost a případně bude prvek dodán jako VCP;
T/15- zábrany na truhlíky: investor zváží ponechání původních zábran, přičemž v případě potřeby budou nové doplněny jako VCP;
T/16- jedná se o položku zámečnických konstrukcí č. 155;
T/17- exteriérové madlo: investor zváží jeho nutnost a případně bude prvek dodán jako VCP)*

Dotaz č. 4.1)

Ve slepém rozpočtu jsou v části 02 – Zpevněné plochy k nacenění branka a brána, chybí výkres a bližší specifikace. Bude blíže ujasněno?

Odpověď č. 4.1)

Viz. odpověď 3.3

Dotaz č. 4.2)

V zadávací dokumentaci je u výpisu prvků dveří T/2 až T/4, T/7 až T/9 požadována požární odolnost s odkazem na PBŘ. Můžete požadavek na požární odolnost jednoznačně určit a doplnit do položek VV?

Odpověď č. 4.2)

Dodejte následující počet dveří s 30 min. požární odolností:

T/2 – 2ks protipožární z celkového počtu 2
T/3 – 3ks protipožární z celkového počtu 6
T/4 – 5ks protipožární z celkového počtu 10
T/9 – 1ks protipožární z celkového počtu 1

Včetně protipožárních dveří výtahové šachty.

Dotaz č. 4.3)

Mají stáv. venkovní dveře v suterénu požadovanou odolnost dle PBR, tj. EI 45 DP1 – C, projektová dokumentace, ani VV je neřeší.

Odpověď č. 4.3)

Dle našeho názoru je požadavek odolnosti na venkovní stávající dveře suterénu bezpředmětný. Bude prověřeno požárním specialistou v průběhu realizace stavby.

Dotaz č. 4.4)

Jaké mají být dveře T/8 a T/9, když je u popisu uvedeno `` dřevěné ocelové otevíravé...``

Odpověď č. 4.4)

Viz. odpověď 2.5, 3.2.

Dotaz č. 4.5)

U označeného výrobku T/16 je ve výkazu výměr uvedeno: markýza ocelová, ve VV je markýza skleněná. Pokud platí VV, má být sklo zakulacené viz. řez z PD?

Odpověď č. 4.5)

Viz. odpověď 2.2.

Dotaz č. 4.6)

V PD pod markýzou jsou dle zadání navrženy plastové balkónové dveře. Vzhledem k tomu, že se jedná o výstup na venkovní schodiště, mělo by se jednat spíše o venkovní vstupní dveře se zámkem?

Odpověď č. 4.6)

Ano, bude se jednat o dveře z pobytové místnosti, tzn. s ohledem na občasné užívání a tepelnou těsnost osadit balkónové dveře, avšak otevírání bude oproti PD směrem do interiéru.

Ing. Jitka Ptošková v. r.
vedoucí odboru rozvoje a investic