


ROZVÁDĚČ RUČ

3 NPE~50Hz 400V/TN-S





OBVOD
SPOTŘEBIČ
INSTAL.VÝKON
kW

01	0.5	MÍSTNOST 101
02	0.7	MÍSTNOST 101
03	0.5	MÍSTNOST 101
04	0.5	MÍSTNOST 101
05	0.5	MÍSTNOST 101
06	0.5	MÍSTNOST 101
7		REZERVA

- : 3PEN~50Hz 400V/TN-C-S, TN-S
- : automatickým odpojením od zdroje
- : IP 40/20
- : 3.2kW
- : 2.1kW
- : Přívody vývody
- : ZHORA-ZHORA

POHLED NA R
Příklad rozmístění přístrojů
RNG ZN28 28MOD
+ popis, štítky, sběrný....



ZODP. PROJEKTANT: ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK		<div><div>PODPIS</div><div></div></div>	
VYPRACOVAL: ING. MICHAEL KOTAS			
INVESTOR: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUMÍN, BEZRUČOVA 190, OKRES KARVINA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 735 81 BOHUMÍN			
NÁZEV AKCE:		ČÁST: TP-SES	FORMÁT: A3
VYBUDOVÁNÍ MULTIFUKČNÍ UČEBNY A ZŘÍZENÍ BEZBARIÉROVOSTI NA ZŠ BEZRUČOVA BOHUMÍN		DATUM: XII.2019	STUPĚŇ: DPS
		MÍSTO STAVBY: PAR. Č. 1330 K.U. NOVÝ BOHUMÍN	
OBSAH VÝKRESU:		STAVEBNÍ OBJEKT:	ČÍSLO VÝKRESU:
PŘEHLEDOVÉ SCHEMÁ RUČ		MĚŘÍTKO:	SO 01
		<div><div></div><div>D.1.4-03</div></div>	