

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje  
územní odbor Karviná  
dopravní inspektorát Karviná  
Mírová 1429, 735 06 Karviná - Nové Město

Č. j. KRPT-170487-1/ČJ-2020-070306

Karviná - Nové Město 9. září 2020

Počet stran: 1

Přílohy: 1/1

MK Engineering s. r. o.  
Komorní 1617/15  
737 01 Český Těšín

### **Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení**

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Karviná, dopravní inspektorát, jako dotčený orgán příslušný k uplatnění stanoviska k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemní komunikaci, po předložení žádosti ve věci:

**„Kanalizace, ulice Rychvaldská lokalita mezi RD č. p. 254 a 205 Bohumín- Záblatí“**

#### ***n e m á   n á m í t e k***

- k vydání stavebního povolení dle ustanovení § 16 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění

Pzn.: Varovný pás je dle vyhl. č. 398/1997 Sb. nutný ve všech místech s rozdílem menším než 8cm mezi chodníkovou a pojížděnou plochou (vstup do vozovky) a také ve všech místech sjezdu na ulici Rychvaldskou. V případě připojení křižovatky (ÚK x ul. Rychvaldská) bude umístěn varovný pás tak, že bude přerušovat chodník (kolmo k ose komunikace ul. Rychvaldské).

Zpracoval:  
por. Ing. Aleš Cyrus

npor. Mgr. Daniel Sekanina  
vedoucí DI  
z r. por. Ing. Aleš Cyrus  
*schváleno elektronicky*