NAPOJENÍ PŘÍPOJEK PE d40 NA VÝTLAK PE:

1. PE d90 - 3 ks

2. PE d63 - 6 ks

3. PE d50 - 5 ks

CELKEM 14 ks

1. PE d90 - 3 ks



2. PE d63 - 6 ks



1. PE d50 - 5 ks





ODBOČKOVÝ UZEL L1

UZEL L12 - PROPLACHOVACÍ SOUPRAVA

PROPLACHOVACÍ SOUPRAVA



POTRUBÍ VÝTLAKU PE 100 RC + DOG (PAS 1075) - SDR11 - KANALIZACE ZELENÁ BARVA
SPOJOVÁNÍ :
OTEVŘENÝ VÝKOP POMOCÍ ELEKTROSPOJEK Pe100,

BEZVÝKOPOVÁ TECHNOLOGIE HORIZONTÁLNÍHO ŘÍZENÉHO VRTÁNÍ
- NÁVIN NA KONCÍCH TYČE (SPOJE NATUPO)

D.1.11 - ZAÚSTĚNÍ VÝTLAKU DO UŠ + SCHÉMA PROPLACHOVACÍ SOUPRAVY
D.1.13 - VÝPISY TRUB, TVAROVEK A ARMATUR
D.2.3 - TABULKA PSANÝCH PODÉLNÝCH PROFILŮ PŘÍPOJEK
D.2.4 - DOMOVNÍ ČERPACÍ STANICE DČS1 - DČS2

ŠOUPÁTKA + PATKOVÁ KOLENA PROPLACHOVACÍCH SOUPRAV PODEPŘÍT
BETONOVÝM ZÁKLADKEM 300x300x150 - CELKEM 11 ks

Projektant		Vypracoval	Kreslil	**MK engineering** ing. Miroslav Krauz IČ 435 63 945 Komorní 15, 737 01 Český Těšín tel. 608 736 605 e-mail : krauz@mkplan.cz
Ing.Krauz				
Místo stavby: Bohumín - Záblatí, ul.Rychvaldská				
Investor: Město Bohumín, Masarykova 158, 735 81, Bohumín				
KANALIZACE, UL.RYCHVALDSKÁ LOKALITA MEZI RD čp.254 a 205 ZÁBLATÍ A ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPU			Datum	03 / 2021
			Stupeň	DPS
KLADEČSKÝ PLÁN TLAKOVÝCH ŘADŮ			Měřítko -	Č. přílohy **D.1.12**