



MĚSTO BOHUMÍN

Masarykova 158, 735 81 Bohumín
tel: 596 092 111 fax: 596 092 100

MUBO/10000/2019/INV/LaA
Vyřizuje: Ing. Alena Lašutová/596 092 178
V Bohumíně dne 18. 03. 2019

Číslo jednací:
Název zakázky:

Druh veřejné zakázky:
Zadávací řízení:
Název/ obchodní firma zadavatele:
se sídlem:
IČ:

Č. j.: MUBO/08562/2019/INV/LaA
Nové výtahy pro bytový dům čp. 1087,
ul. Okružní, Bohumín
dodávky
zjednodušené podlimitního řízení
Město Bohumín
Masarykova 158, 735 81 Bohumín
00297569

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.1

podle § 98 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

Dotaz: V požadavku je systém řízení DUPLEX. Výtahy se nalézají ve vzdálenosti cca 20 m od sebe každý v jiném sektoru. Řízení DUPLEX je tomto případě nepoužitelné. Doporučujeme použít u obou výtahu jednoduché řízení - sběr dolů.

Odpověď: Požadujeme použití systému jednoduchého řízení SIMPLEX, namísto nevyhovujícího systému řízení DUPLEX. Požadavek sběr dolů je v zadávací dokumentaci uveden.

Ing. Jitka Ptošková v. r.
vedoucí odboru rozvoje a investic