

Číslo místn.	Účel místnosti	Dopor hodnoty dle EN 17037		NV361/2007Sb.	Vypočtené hodnoty				Osvětl. systém	Hodnocení výpočtu (poznámka)
		D _{min} (%)	D _{pož} (%)		D _{min} (%)	D _m (%)	D _{max} (%)	r		
1.10 (1.14)	Pracoviště RTG	0,70 (95%)	2,0 (50%)	1,50	0,8	1,9	2,9	0,28	boční	Vyhoví ve fčně vymezené části (prostor s vyhovujícími hodnotami - cca 3/5 plochy – ostatní prostor pro nižší zrak. činnosti a komunikační se vstupem)
1.18 (1.17, 1.20...)	Expektační pokoj	0,70 (95%)	2,0 (50%)	1,50	1,7	2,4	3,1	0,55	boční	Vyhoví ve fčně vymezené části (prostor s vyhovujícími hodnotami - cca 2/3 plochy – ostatní prostor pro nižší zrak. činnosti a komunikační se vstupem)
2.06	Ordinace	0,70 (95%)	2,0 (50%)	1,50	1,3	2,7	5,5	0,24	boční	Vyhoví
2.11 (2.12)	Ordinace	0,70 (95%)	2,0 (50%)	1,50	0,7	2,1	4,7	0,16	boční	Vyhoví
2.13	Pracoviště sestry	0,70 (95%)	2,0 (50%)	1,50	1,4	2,5	3,7	0,38	boční	Vyhoví ve fčně vymezené části (prostor s vyhovujícími hodnotami - cca 3/4 plochy – ostatní prostor pro nižší zrak. činnosti a komunikační se vstupem)