



MĚSTO BOHUMÍN

Masarykova 158
735 81 Bohumín

Č.j.: MUBO/18963/2021/INV/Jo
V Bohumíně 4. 5. 2021

Vysvětlení č. 11 zadávací dokumentace

(požadavky a podmínky pro zpracování nabídky)

„Příprava území - lokalita Petra Cingra – komunikace, sítě a hřiště“

Zadavatel: Město Bohumín
zastoupené starostou Ing. Petrem Víchou
Sídlo: Masarykova 158, 735 81 Bohumín
IČO: 00297569
DIČ: CZ 00297569
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín
Číslo účtu: 27-1721638359/0800

Kontaktní osoba: Lenka Jochimová, DiS., referent odboru rozvoje a investic, tel. 596 092 177
e-mail: jochimova.lenka@mubo.cz nebo

Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic, tel. 596 092 242
e-mail: ptoskova.jitka@mubo.cz

Identifikace osob odlišných od zadavatele podílejících se na vypracování PD:
Ing. Ivan Šnapka, ŠNAPKA SLUŽBY S.R.O., Hřbitovní 651/8, 735 42 Těrlicko
Ing. Jaroslav Gavlas, Opavská 768/99, 70800 Ostrava - Poruba
Ing. Miroslav Knápek, Břustkova 27, 700 30 Ostrava - Vyškovice
Ing. Magda Cigánková Fialová a Ing. Romana Šašínková, krajinářská architektka ČKA, Českobratrská 7, 702 00 Ostrava
Ing. Jaroslav Holář, Amper design, s. r. o., Ruská 398/43, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Dotaz dodavatele č. 11.1:

Dovoluji si vznést dotaz k VZ:

Při kontrole nových výkazů výměr jsme zjistili, že v objektu SO 03 – Kanalizace dešťová – schází v rozpočtu montáž a dodávka potrubí dešťové kanalizace.

Dovoluji si požádat o vyjasnění.

Odpověď zadavatele:

Doplněné chybějící položky č. 23, 24, 25 a 26 jsou v SO 03 – dešťová kanalizace. Je zveřejněn doplněný výkaz výměr SO 03 – 06 v příloze č. 14 tohoto vysvětlení.

23	K	871365221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 250	m	305,240	
24	K	871375221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 315	m	514,900	
25	K	871395221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného	m	235,240	

			jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 400			
26	K	871425221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 500	m	10,180	

Výše zveřejněné vysvětlení nemá povahu změny zadávací dokumentace a nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek ani nerozšiřují okruh možných účastníků zadávacího řízení.

Ing. Jitka Ptošková v. r.
vedoucí odboru rozvoje a investic

Přílohy:
č. 14_SO_03_az_06_vykaz_vymer_novy_DI_11