



MĚSTO BOHUMÍN

MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN
ODBOR ROZVOJE A INVESTIC
Masarykova 158
735 81 Bohumín

MUBO/19638/2021/INV/Ka

V Bohumíně dne 11. 05. 2021

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3

Název zakázky: **Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště**
Zadavatel: město Bohumín
se sídlem: Masarykova 158, 735 81 Bohumín
IČ: 00297569

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 1

V příloze BMN ambulance – upravené výkazy výměr v listu SO 06 – Přípojka kanaliza ... je pol. č. 25 D+M Chránička pod komunikaci DN 100 - m – 12,000. Z jakého materiálu by tato chránička měla být, z oceli nebo z plastu?

Dotaz: Žádáme o prověření a případné doplnění materiálové specifikace.

Odpověď č. 1

Chránička bude z PVC.

Dotaz č. 2

V příloze BMN ambulance – upravené výkazy výměr v listu SO 02.17 – Přeložka dešťo ... je u několika položek uvedeno „viz.v.č. D.1.4.b).07“. Tento výkres jsme nikde nenašli, stejně jako výkresy podélných profilů přeložky dešťové kanalizace a další.

Dotaz: Žádáme o prověření a případné doplnění výkresů Přeložky dešťové kanalizace.

Odpověď č. 2

Výkres je součástí PD zdravotníky

Dotaz č. 3

V příloze BMN ambulance – upravené výkazy výměr v listu SO 02.17 – Přeložka dešťo ... je pol. č. 14 D+M betonové šachty ... - kus – 5,000. Nikde jsme nenašli Výpis šachet Š2 až Š6.

Dotaz: Žádáme o prověření a případné doplnění Výpisu šachet.

Odpověď č. 3

Výpis je součástí PD zdravotníky

Dotaz č. 4

V příloze BMN ambulance – upravené výkazy výměr v listu SO 02.17 – Přeložka dešťo ... je pol. č. 15 D+M Chránička DN 500 - m – 8,000. Z jakého materiálu by tato chránička měla být, z oceli nebo z plastu?

Dotaz: Žádáme o prověření a případné doplnění materiálové specifikace.

Odpověď č. 4

Chránička bude z PVC.

Dotaz č. 5

V příloze BMN ambulance – upravené výkazy výměr v listu SO 02.17 – Přeložka dešťo ... je pol. č. 16 D+M Chráníčka DN 600 - m – 20,000. Z jakého materiálu by tato chráníčka měla být, z oceli nebo z plastu?

Dotaz: Žádáme o prověření a případné doplnění materiálové specifikace.

Odpověď č. 5

Chráníčka bude z PVC.

Dotaz č. 6 a)

a/ Jakou trasou budou napojeny kamery na sloupech VO a zemní šachtu pro pokladní systém?

Odpověď č. 6 a)

Kamery na sloupech nejsou součástí PD, pokladní systém není součástí PD

Dotaz č. 6 b)

b/ Na kterých sloupech budou umístěny kamery?

Odpověď č. 6 b)

Kamery na sloupech nejsou součástí PD

Dotaz č. 6 c)

c/ Kde bude šachta pro pokladní systém?

Odpověď č. 6 c)

Pokladní systém není součástí PD

Dotaz č. 7

V Příloze č. 4 BMN ambulance – výkaz výměr v listu SO 08 – Terénní a sadové ... je pol. č. 1 terénní úpravy vč. osetí trávou – m² – 2 130,000. V Poznámce k položce je sice uveden popis prací, ale bez bližší specifikace a podrobných výměr.

Dotaz: Žádáme o prověření a pro objektivní ocenění položky žádáme doplnění přesně specifikovaných podrobných položek, nejlépe dle kódů ÚRS s výměrou.

Odpověď č. 7

Viz. upravený soupis prací.

Dotaz č. 8

V Příloze č. 4 BMN ambulance – výkaz výměr v listu SO 08 – Terénní a sadové ... je pol. č. 2 Výsadba stromu vč. dodávky třešeň pilovitá – kus – 3,000. V Poznámce k položce je sice uveden popis prací, ale bez bližší specifikace a podrobných výměr.

Dotaz: Žádáme o prověření a pro objektivní ocenění položky žádáme doplnění přesně specifikovaných podrobných položek, nejlépe dle kódů ÚRS s výměrou.

Odpověď č. 8

Viz. upravený soupis prací.

Dotaz č. 9

V Příloze č. 4 BMN ambulance – výkaz výměr v listu SO 08 – Terénní a sadové ... je pol. č. 3 Výsadba stromu vč. dodávky buk lesní – kus – 2,000. V Poznámce k položce je sice uveden popis prací, ale bez bližší specifikace a podrobných výměr.

Dotaz: Žádáme o prověření a pro objektivní ocenění položky žádáme doplnění přesně specifikovaných podrobných položek, nejlépe dle kódů ÚRS s výměrou.

Odpověď č. 9

Viz. upravený soupis prací.

V zadávací dokumentaci je nově nahrazen výkaz výměr, ve kterém jsou zohledněny všechny dotazy. **Nabídková cena bude zpracována do tohoto upraveného výkazu výměr – s označením „konečný výkaz výměr“.**

S pozdravem

Ing. Jitka Ptošková v. r.
vedoucí odboru rozvoje a investic