



**KB projekt Aqua s.r.o.  
Staroveská 129/ 154  
724 00 Ostrava**

VAS DOPIS ZNACKY / ZE DNE

NASE ZNACKA

VYRIZUJE / LINKA

MISTO VYDANI / DNE

1114827383

800 850 860

Ostrava / 26.4.2021

Stanovisko ČEZ Distribuce a.s. vydané k PD pro územní rozhodnutí, územní souhlas a stavební povolení

Údaje o stavbě:

Název stavby: **Obnova kanalizačního řadu ul. Bezručova**

Kat. území: Záblatí u Bohumína

Parc. číslo: viz PD

Č. map. listu: Viz.PD

Předložené podklady:

Žádost, PD

ČEZ Distribuce a.s. **souhlasí s předloženou PD pouze** za předpokladu **dodržení podmínek níže uvedených:**

- Nutno dodržet podmínky pro provádění činností v OP uvedené ve Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy a všech norem majících vztah k zařízení ČEZ Distribuce a.s. (zák. 458/2000 Sb. V platném znění, ČSN 736005 prostorová norma, PNE 33 3302)
- Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed.3.
- Veškeré výkopové práce v blízkosti podpěrných bodů NN v majetku ČEZ Distribuce a.s. budou provedeny bez použití těžké techniky a ve vzdálenosti ne menší než 1m od podpěrného bodu tak, aby nebyla narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů.

**Toto stanovisko má platnost 1 rok od data vydání.**

S pozdravem

Ing. Libor Socha

Vedoucí oddělení Správa energetického majetku-Morava

**Příloha:**

1. **Aktuální údaje o existenci zařízení energetické společnosti a Podmínky pro provádění činnosti v ochranných pásmech elektrických zařízení a technické infrastruktury** (obě vydané **zvlášť** na základě žádosti o vyjádření k existenci zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s.)