



MĚSTO BOHUMÍN

MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN
ODBOR ROZVOJE A INVESTIC

Masarykova 158
735 81 Bohumín

MUBO/11104/2019/INV/Ka

V Bohumíně dne 25. 03. 2019

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.1 podle § 98 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

Číslo jednací: MUBO/06888/2019/INV/Ka
Název zakázky: **Výměna schodišťového výtahu pavilon A – Bohumínská městská nemocnice**
Druh veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na dodávky
Zadávací řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Název/ obchodní firma zadavatele: Město Bohumín
se sídlem: Masarykova 158, 735 81 Bohumín
IČ: 00297569

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

V zadávací dokumentaci je uvedeno, že původní lamelové opláštění bude nahrazeno celoprosklenou ocelovou konstrukcí. Ve statickém posudku se píše, že bude ze SDK.

Dotaz: Co platí?

Odpověď:

Platí **celoprosklená ocelová konstrukce** – vrstvené bezpečnostní sklo Connex – VSG (nekalené), všechna skla v čirém provedení, hrany skel strojově broušeny – hrana matná, uchycení skel ve spárách na ocelové kruhové úchyty v RAL, opláštění je předsazeno přes konstrukci šachty, dokrytí dveří bude provedeno po osazení dveří L plechem v nátěru dle RAL

Položka ve výkazu výměr v níže uvedeném znění:

P	12	900000111	Opláštění výtahové šachty včetně krytovacích plechů zasklení + konstrukce	1,000	soubor
---	----	-----------	--	-------	--------

Vybraný dodavatel při realizaci předloží svou výrobní dokumentaci včetně statického posouzení.

Ing. Jitka Ptošková v. r.
vedoucí odboru rozvoje a investic