

BPZ-DINR24-600
V: 825, Hl: B5

BPZ-DINR24-600
V: 675, Hl: B2

BPZ-DINR24-600
V: 525, Hl: B2


BPZ-DINR24-600
V: 375, Hl: B2

BPZ-DINR24-600
V: 225, Hl: B2

BPZ-DINR24-600
V: 75, Hl: B2

Rozváděč: xEnergy Basic (Profi Plus)
 Poloha: POD omítkou (3-dílný systém)
 Stupeň krytí: IP30
 Požární klasifikace: Žádná
 Dveře: Plechové plné s 1-bodovým otočným zámekem, jednokřídlé
 Vnější rozměry: 635 x 1060 x 247 (Šířka x Výška x Hloubka)
 Vnitřní rozměry: 520 x 950 (Šířka x Výška)
 Výklenek: 610 x 1035 x 240 (Šířka x Výška x Hloubka)
 Podstavec: Žádný
 Vnitřní členění: Jeden rám šířky 520mm.
 Konstrukce: Uchytení DIN lišt a montážních plechů na bočnice BPZ-MSW.
 Konstrukce: Max. počet řad DIN lišt (bez montáže elektroměrových van) 6 (modulů 144).

2				
1				
Č. změny	Předmět změny	Změnu provedl	Podpis	Datum

Vedoucí projektant –	HIPg. Ludmila Rojíčková	 statika, projekce s.r.o. mobil: +420 775 33 43 18 +420 777 19 20 39 Havlíčkovo nábřeží 2728/38 702 00 Ostrava–Moravská Ostrava Česká republika www.rpprojekt.cz IČ: 278 51 4000 e-mail: rojickova@rpprojekt.cz polach@rpprojekt.cz
Projektant	Libor Fiala	
Vypracoval	Libor Fiala	
Stavebník	město Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín	

Název stavby: Stavební úpravy restaurace, ul. Studentská 781, Bohumín	Profese	Elektroinstalace
Část: D.1.4.3 – Silnoproudá elektroinstalace	Č. zak.	010619
	Stupeň	DPS
	Datum	04/2021
	Formát	1xA4
Název výkresu: Rozváděč RH - Technický list	Měřítko	1:50
	Číslo výkresu	010619-D.1.4.3-4