



MĚSTO BOHUMÍN

MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN
ODBOR ROZVOJE A INVESTIC
Masarykova 158
735 81 Bohumín

MUBO/39570/2021/02/OSD/Dua

V Bohumíně dne 1.12. 2021

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.1

Název zakázky:	Nové výtahy pro bytový dům č.p. 1143, 1144 a 1145 na ul. Bezručova, Bohumín
Zadavatel:	Město Bohumín
se sídlem:	Masarykova 158, 735 81 Bohumín
IČ:	00297569

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz:

U levého výtahu v domě Bezručova 1145 je v prohlubni výtahové šachty "zub", který zkracuje hloubku (délku) šachty a znemožňuje dodat požadovanou nosnost výtahu 800 kg. Máme snížit nosnost výtahu na 700 kg a nezasahovat do zubu nebo dodat výtah 800 kg, zub odsekat a v prohlubni osadit novou ocelovou vanu?

Odpověď:

U levého výtahu zadavatel požaduje ponechat požadovanou nosnost. Před realizací bude ve zmiňovaném zubu provedena sonda, následně bude odstraněn a dovaří se chybějící část kesonu vč. povrchové úpravy. Tyto práce budou zahrnuty v rozpočtu.

Ing. Kateřina Pálková v.r.
vedoucí odboru správy domů